



Szpital Ogólny  
w Wysokiem Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie  
ul. Szpitalna 5

Regon 450666236, NIP 722-13-34-542

---

tel. 864775501, fax 862752047; e-mail: sekretariat@szpitalwysmaz.pl; www.szpitalwysmaz.pl

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 05.07.2022 r.

Wysokie Mazowieckie dn. 05.07.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
Zamówienia Publicznego**

**Dotyczy:** Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 Pzp na:  
„**Dostawa i montaż zbiornika na tlen ciekły z parownicą oraz wykonanie płyty fundamentowej  
pod zbiornika tlenu**”. **Oznaczenie sprawy: 19/2022**

**Zapytanie nr 1:**

Ze względu na aktualny długi termin uzyskania pozwolenia na budowę, prosimy o akceptację wydłużenia terminu realizacji umowy do 22 tygodni od daty podpisania umowy. Tak dłuższy okres pozwoli nam na złożenie korzystniejszej oferty dla Zamawiającego.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 2:**

Czy zamawiający dopuszcza zbiornik na ciekły tlen o pojemności 10 m<sup>3</sup>, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 19 Bar? Pozostałe parametry zbiornika według programu funkcjonalno-użytkowego bez zmian.

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania i parametry zgodnie z SWZ.**

**Kierownik Zamawiającego  
Bożena Grotowicz**