

**Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w miejscowości Florynka”

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, Gmina Grybów z siedzibą ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, zwana dalej zamawiającym, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.

Pytanie 1 Wykonawcy:

W związku z udzielonymi odpowiedziami (na pytanie 12 i pytanie 18), proszę o doprecyzowanie-ponieważ z udzielonych odpowiedzi nie wynika jasno z czego ma być wykonana elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa pod nawierzchnią z trawy syntetycznej.

Po pierwsze-w odpowiedzi nr 12-Zamawiający wyjaśnił, że podkład należy wykonać na placu budowy o grubości 20 mm(nie rozgraniczył grubości w zależności wykonanej podbudowy). Po drugie w odpowiedzi nr 18-dopuszczył dwa układy konstrukcyjne, ale w układzie pierwszym ponownie wprowadził grubość 35 mm warstwy podkładowej (co jest w zupełności niepotrzebne-wystarczy 20 mm).

Proszę o wyjaśnienia? Czy wg Zamawiającego w zależności od układu konstrukcyjnego należy zastosować różne grubości warstw warstwy elastycznej?

Proszę jednoznacznie wskazać z czego ma być wykonana warstwa podkładowa, ponieważ sama odpowiedź in-situ nie wskazuje na rodzaj:

-e-layer- składa się z granulatu i kleju

-ET-skała się z granulatu, kleju i drobnego kruszywa

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:

Należy zastosować warstwę ET – granulatu, klej, drobne kruszywo. Grubość warstwy ET zależna od przyjętej, dopuszczonej przez Zamawiającego budowy warstw podłoża. W przypadku warstw opartych na kruszywie należy zastosować warstwę ET grubości 35 mm. W przypadku podbudowy opartej na betonie jamistym grubość warstwy ET wynosi 20 mm.

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający zmienia treść SWZ poprzez:

- przedłużenie terminu składania ofert do dnia **17 sierpnia 2021r.** do godziny 11:00
- zmianę terminu otwarcia ofert na dzień **17 sierpnia 2021r.** godzina 11:10
- zmianę terminu związania ofertą do dnia: 15 września 2021r.

Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- a) pkt. XVII ppk. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.09.2021r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- b) pkt. XVIII ppk. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/grybow> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **17.08.2021r.** do godziny 11.00.”
- c) pkt. XIX ppk. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **17.08.2021r.** o godz. 11.10”

III. ZAMAWIAJACY INFORMUJE, ŻE POZOSTAŁE ZAPISY SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

IV. ZAMAWIAJACY INFORMUJE, ŻE ZMIANIE ULEGA RÓWNIEŻ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

**(-)Andrzej Poręba
Zastępca Wójta Gminy**