



Z/Adm 158A/2023

Gdańsk, dnia 17.11.2023 r.

Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, przekazuje poniżej treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Zapytania ofertowego w postępowaniu na **dostawę i montaż wiaty rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku - znak sprawy Z/Adm 158A/2023.**

Lp.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1	Czy w związku widocznymi na załączonych mapach kolizjami w infrastrukturze podziemnej otrzymano zgody gestorów sieci na wykonanie w w/w lokalizacjach fundamentów oraz posadowienie wiaty?	Gestorem sieci jest Szpital.
2	W przypadku montażu wiaty w wyznaczonym miejscu zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego: - konstrukcja zasłoni istniejący znak STOP - będzie istniała konieczność cofnięcia całej konstrukcji w głąb terenu z racji istniejącej latarni Mając na uwadze powyższe czy zgadzają się Państwo na nieznaczną korektę umiejscowienia wiaty wg poniższego schematu? Takie usytuowanie wiaty pozwoli na uniknięcie kolizji z infrastrukturą podziemną, nie zasłoni istniejącego znaku oraz nie koliduje z istniejącą latarnią.	Wskazana przez nas lokalizacja uwzględnia ukształtowanie terenu. Z uwagi na różnice rzędnych terenu nie zgadzamy się na proponowaną zmianę lokalizacji.
3	Czy dopuszczają Państwo zastosowanie stojaków wykonanych ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo? Z ogólnych dostępnych obserwacji i doświadczeni pomalowane stojaki są porysowane po kilku miesiącach użytkowania ze względu na bezpośredni kontakt z konstrukcjami rowerów, co nie spełnia warunku OPZ dot. odporności stojaka na uszkodzenia mechaniczne (pkt.5 OPZ).	Zamawiający dopuszcza zastosowanie stojaków wykonanych ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo.
4	Czy istnieją dodatkowe obostrzenia dotyczące prowadzenia prac (w tym w jakich godzinach można prowadzić prace brukarsko-montażowe), szkoleń BHP, ograniczenia pracy?	Nie istnieją dodatkowe obostrzenia.
5	Czy obowiązują szczególne procedury przy wjazdach zewnętrznym pojazdu z dostawami materiałów na budowę?	Nie.
6	Czy istnieją ograniczenia dotyczące tonażu wjeżdżających samochodów? Jaka jest dopuszczalna masa samochodu wjeżdżającego na dziedziniec, na którym ma być zamontowana wiaty?	Dojazd do Szpitala ul. Srebrniki ograniczenie do 8 t.

Sporządziła: Dorota Achcińska
Dział Zamówień Publicznych
e-mail: dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl
tel. 58 52 47 518