



3 -powierzchnia odpsojeń powyżej 50% (pł.do mocowania)

Technical drawing of a staircase cross-section showing five steps (0 to 4) and various dimensions and details.

Labels and dimensions:

- Detal A**: Detail of the top step (step 4).
- Detal B'**: Detail of the bottom step (step 0).
- Detal D**: Detail of the landing area.
- fosa doświetlająca kraty pomostową**: Illuminated grate pit.
- Dimensions:**
 - \overline{lf} (Landing width)
 - \overline{le} (Landing depth)
 - \overline{ld} (Landing depth)
 - \overline{lc} (Landing width)
 - \overline{lb} (Landing depth)
 - \overline{la} (Landing width)
 - $\overline{183}$ (Landing width)
 - $\overline{175}$ (Landing depth)

Paś płyt pod głównym gzymsem okapowym –kotwienie
z montażem na 4 kotwy lub wymiana płyt mających
odspojenie powyżej 50% odspojenia, po wcześniejszym
zdemontowaniu 1-2 płyt w celu sprawdzenia czy jest
tam pustka (w takim przypadku zastosować iniekcje).
Flekowanie kamienia miejscach kotwienia.

Detail 04

