

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Grudziądz, dnia: 2024-08-14

**Gmina Grudziądz**  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz  
ZP.271.1.14.2024

## WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp pn.:

### **Budowa żłobka wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Biały Bór.**

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. Proszę o informację czy w zakresie przetargu jest wykonanie parapetów wewnętrznych? Jeśli tak to proszę o podanie parametrów.

**Odpowiedź:** W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać parapety wewnętrzne. Przewiduje się wykonanie parapetów z płyty laminowanej MDF, w kolorze jasnego drewna, grubość min. 2 cm.

2. Proszę o podanie sposobu montażu stolarki. Czy ma to być ciepły montaż?

**Odpowiedź:** Należy wykonać ciepły montaż okna.

3. W nowym zaktualizowanym przedmiarze są 2 słupy a w dokumentacji jest tych słupów 9. Ile słupów przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź:** W zakresie zamówienia jest wykonanie 9 słupów.

4. Brak dokumentacji kanalizacji teletechnicznej (ujęto w nowym przedmiarze) – prosimy o dołączenie.

**Odpowiedź:** Przedmiot zamówienia nie obejmuje kanalizacji teletechnicznej.

5. Proszę o informację na temat deski elewacyjnej. Z jakiego drewna ma być wykonana oraz jakich ma być wymiarów?



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



KRAJOWY  
PLAN  
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

**Odpowiedź:** Deska elewacyjna o gr. 2 cm, zabezpieczona do NRO, malowana na kolor dębu lub zbliżony.

**Ponadto Zamawiający informuje, że:**

1) w związku z zasygnalizowanymi rozbieżnościami (pytanie. nr 3 i 4) na stronie prowadzonego postępowania załączono ponownie aktualny kosztorys i przedmiar dla robót branży elektrycznej.

2) Zamawiający informuje, że poprawia omyłkę pisarską w zawiadomieniu o zmianie treści SWZ z dnia 30.07.2024 r.

Było: „(...) W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 60 miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru: (...)”

Jest: „(...) W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 60 a 120 miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru: (...)”

**Zamawiający**

**WOJT**

**Andrzej Rodziewicz**