



DKP/ 83/2020/MPK

Gdańsk, dnia 04.03.2020r.

Dotyczy inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku warsztatowego przy Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej w branży Turystyka, sport i rekreacja oraz technik architektury krajobrazu w branży środowisko”.

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt nr 25/BZP-U.500.14/2020/MD Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w uzgodnieniu z Jednostką Projektową przekazuje poniższe wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Pytanie numer 10:

Dzień Dobry, niestety ale nie mogę znaleźć rzutu dachu z wentylatorami, które są zamieszczone w przedmiarze.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na tym obiekcie nie ma wentylatorów dachowych. W przedmiarze nastąpił błąd, ale zgodnie z punktem 3.5.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ przedmiary pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczaniu ceny. Zgodnie z treścią pkt. 1.4.5 Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna Projektu Wykonawczego Instalacje Sanitarne „ projektuje się wentylację mechaniczną, wentylację wyciągową z pomieszczeń sanitarnych”, realizowaną przez wentylator kanałowy. Ponadto w pomieszczeniu węzła cieplnego przewidziano wentylator tzw. domowy. Lokalizacja urządzeń odzwierciedlona na rysunkach nr S.10 Instalacja wentylacyjna – rzut parteru oraz S. 11PW Instalacja Wentylacyjna – rzut poddasza.

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 05-03-2020