


Węzeł W10 - Hn*

Uwaga:

Węzeł hydrantowy (Etap I - W29 - Hn* / Etap II - W10 - Hn*) do wykonania na etapie realizowanym w pierwszej kolejności. W przypadku jednoczesnej realizacji etapu I i II węzeł wykonać zgodnie ze schematem. Przy odrębnej realizacji etapów węzeł hydrantowy należy zakończyć kotłownią ślepą.



Węzeł

Etap I - W29 - Hn*
Etap II - W10 - Hn*)

1. Zasuwa z żeliwa sferoidalnego miękkouszczelniona kotłownia DN100
2. Łącznik rurowo-kotłowniowy do rur PVC z tuleją wzmacniającą DN100
3. Obudowa teleskopowa ze wskaźnikiem otwarcia
4. Skrzynka uliczna do wody PEHD-GJL
5. Trójnik kotłowniowy T równoprzelotowy z żeliwa sferoidalnego DN100/DN100
6. Tuleja kotłowniowa PE z luźnym kotłowniem DN110/DN100
7. Mufa elektrooporowa PE DN110
8. Zasuwa z żeliwa sferoidalnego miękkouszczelniona kotłownia DN80
9. Trójnik kotłowniowy T redukcyjny z żeliwa sferoidalnego DN100/DN80
10. Króciec dwukotłowniowy FF z żeliwa sferoidalnego DN80 L=600-1000mm
11. Kolano dwukotłowniowe ze stopką N z żeliwa sferoidalnego DN80
12. Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem, łamany DN80
13. Kolano 90° dwukotłowniowe Q z żeliwa sferoidalnego DN80
14. Płyta podkładowa pod skrzynki uliczne PEHD



AW-instal Aleksander Wężyk
ul. Komisji Edukacji Narodowej 2A/1
66 - 400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 500 118 551 e-mail: biuro@awinstal.pl

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Dębno				
Adres: ul. Komisji Edukacji Narodowej 2A/1, 66-400 Gorzów Wlkp.				
Obiekt: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepin, gmina Dębno - etap II				
Temat rys.: Y : Y A [a [8 a * [, ^				
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Branża: SANITARNA
Uł[b\ d, a\ k	{ * / A E S a [j a e S i ^ & \ [, o \ a e v ^ \	LBS/0072/PBS/15 w specjalności instalacyjnej		Stadium: Projekt Budowlany
U] i a e [, a\ j	{ * / A E S a [j a e v ^ \			Data: 29.09.2017 r
U] i a e : a : k	{ * / A E S a [j a e v ^ \	LBS/0070/PWBS/15 w specjalności instalacyjnej		Skala: Schemat Nr rys.: 5