

Radziejów, dnia 15 kwietnia 2024 roku

DPS.240.3.2024.

„Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą ”.

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023. poz. 1605 t.j.) do Zamawiającego wpłynęły poniższe pytania:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres wyceny wchodzi dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 150 kW oraz wykonanie połączenia kablowego od agregatu do budynku DPS. Brak takiej pozycji w przedmiarach.
Odpowiedź: Wchodzi w zakres wyceny, wycenę wykonać na podstawie projektów.
2. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres wycenach wchodzi wykonanie zewnętrznych sieci elektrycznych wraz z oświetleniem terenu opisanym na rys. **IE-ZEWN – Plan sytuacyjny**, w projekcie technicznym branży elektrycznej. Brak przedmiaru robót dla ww. zakresu prac.
Odpowiedź: Wchodzi w zakres wyceny, wycenę wykonać na podstawie projektów.
3. Prosimy o przekazanie przedmiaru robót dla zewnętrznych sieci elektrycznych.
Odpowiedź: Wycenę wykonać na podstawie projektów.
4. Ze względu na dużą ilość braków, niejasności w dokumentacji projektowej oraz konieczności samodzielnego zaprojektowania przez wykonawcę rozwiązań, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia **26.04.2024r.**
Odpowiedź: Zamawiający przedłużył termin składania ofert na dzień - **22.04.2024r.** Jednocześnie informuje, iż zadanie jest współfinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z określonymi terminami.
5. Prosimy o przekazanie pełnej dokumentacji geotechnicznej zawierającej: profile geotechniczne, przekroje, karty otworów i mapę z lokalizacją odwiertów oraz wnioski i opis. Przekazany w odp. z dnia 11.04.2024 r. załącznik **”Opinia geotechniczna”** jest tylko fragmentem opracowania.
Odpowiedź: Dokumentacja geotechniczna dostępna w wersji papierowej w siedzibie DPS Piotrków Kujawski. Warunki gruntowo-wodne wraz z przekrojami warstw geologicznych dostępne w projekcie konstrukcyjnym.

6. Dot. odp. 58 z dnia 11.04.2024 r.:
Odpowiedź: badania geologiczne zawarte w PFU

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający powołuje się na opracowanie, które nie jest załącznikiem w tym postępowaniu przetargowym. PFU - **Program funkcjonalno-użytkowy** jest dokumentem przygotowywanym dla przetargów dot. opracowania dokumentacji projektowej lub dla przetargów w systemie „zaprojektuj wybuduj”, czyli żadna z ww. opcji nie dotyczy aktualnego przetargu.

Odpowiedź: Dokumentacja geotechniczna dostępna w wersji papierowej w siedzibie DPS Piotrków Kujawski. Warunki gruntowo-wodne wraz z przekrojami warstw geologicznych dostępne w projekcie konstrukcyjnym. (Zamieszczamy skan).

7. Proszę Zamawiającego o udostępnienie w formacie ath przedmiarów (branża sanitarna i budowlana) dotyczy DPS w Piotrkowie Kujawskim.
Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza przedmiary w ATH.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Prawa zamówień publicznych wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, https://platformazakupowa.pl/pn/dps_piotrkowkujawski

Z poważaniem:
Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej
w Piotrkowie Kujawskim
Halina Wiśniewska