



Płock, dnia 16 października 2023 r.

dot. WSK-II.7011.1.27.2023.EM

**Wydział Inwestycji i Remontów
w/m**

dotyczy: **odprowadzenia wód opadowych i roztopowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar – prace przygotowawcze”, zlokalizowanego w Płocku przy ul. Miodowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 221/9, 191/1 i 220/3, obręb 0004 – Łukasiewicza.**

W nawiązaniu do warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych dla ww. zadania inwestycyjnego z dnia 26 lipca 2023 r., znak: WSK-II.7011.1.27.2023.EM, Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Spraw Komunalnych informuje, że w dniach 21-22 września br. została wykonana przez firmę PETRO WodKan inspekcja TV kanałów deszczowych w rejonie osiedla Miodowa Jar. Na podstawie tej inspekcji stwierdzono uszkodzenia kanałów deszczowych oraz liczne nieszczelności.

W związku z powyższym w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z planowanej inwestycji na osiedlu Miodowa Jar, należy wymienić istniejący kanał deszczowy DN200 na odcinku od studni o rzędnych 88.71/86.52 do studni o rzędnych 88.93/85.99. Natomiast renowacji należy poddać kanał deszczowy kdD500 (od strony ul. I. Łukasiewicza) na odcinku od studni o rzędnych 90.68/87.18 do studni o rzędnych 89.69/86.64 oraz kanał kdD200 na odcinku od studni o rzędnych 90.30/87.77 do studni o rzędnych 90.68/87.18.

Danuta Rogańska
Kierownik
Referatu Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej

Otrzymują:

1. Adresat,
2. WSK-II – a/a.