

## WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Bieżnia 4 – torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 – BO 2022”.

### Zagadnienie 1

Czy koszt oferty winien obejmować nadzór gestora sieci nn i instalacji odwodnienia?

**Wyjaśnienie:**

**Koszt oferty nie obejmuje nadzoru gestora sieci nn i instalacji odwodnienia.**

### Zagadnienie 2

Czy w zakresie zamówienia jest wykonanie odwodnienia bieżni?

**Wyjaśnienie:**

**W zakresie zamówienia nie ma odwodnienia bieżni, cały teren boiska i bieżni jest zdrenowany – patrz Plan zagospodarowania terenu.**

### Zagadnienie 3

Projekt podaje opis wierzchniej warstwy nawierzchni PU:

Grubość warstwy użytkowej 2-3 mm

Ww. opis zawiera błędny opis grubości wierzchniej warstwy.

Informujemy, że natrysk o grubości > 2 mm jest niezgodny z przyjętym jedynym wzorcem technologicznym nawierzchni PU typu NATRYSK bez względu na producenta.

Informujemy, że jedyny model nawierzchni PU typu NATRYSK (bez względu na producenta) przewiduje zawsze, że wierzchnia warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 mm – tak jest przyjęte na całym świecie.

Informujemy, że górna warstwa nie może mieć większej grubości niż ok. 2 mm ponieważ składa się mieszaniny systemu PU i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjętej technologii do jej wykonania zużywa się materiał w ilości max do 2 kg/m<sup>2</sup> (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubości warstwy. Wykonanie natrysku o większej grubości niż ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego następstwem będzie zanik przepuszczalności dla wody, który stanowi podstawową funkcję tej nawierzchni. Nie ma technologicznych możliwości zwiększania grubości warstwy natrysku przy zachowaniu przepuszczalności dla wody.

Zamawiający wymagając od wykonawcy wykonanie natrysku o grubości >2 mm zmusza go do wykonania robót niezgodnie z technologią.

Zwiększenie grubości warstwy natrysku >2 mm może powodować iluzoryczne wrażenie podniesienia trwałości nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to możliwe bez negatywnych konsekwencji dla przepuszczalności dla wody.

W ostatnim czasie w Polsce pojawiają się projekty z niewłaściwą grubością warstwy natrysku >2 mm – dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania osób odpowiedzialnych za projekty nawierzchni PU typu NATRYSK.

Poniżej podajemy prawidłowy układ warstw nawierzchni sportowej PU typu NATRYSK:

- dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. ok. 11 mm układana specjalistyczną układarką do mas PU.
- górna mieszanina systemu PU i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm układana specjalistyczną natryskarką do mas PU.

W związku z powyższym wnosimy o niezbędną stosowną korektę grubości wierzchniej warstwy nawierzchni PU na zgodną z technologią tj. ok. 2 mm z uzupełnieniem, że warstwa natrysku ma mieć ok. 2 kg mieszanki na 1 m<sup>2</sup>.

**Wyjaśnienie:**

**Zamawiający pozostawia wymagania wskazane w dokumentacji projektowej bez zmian.**

### Zagadnienie 4

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

**Wyjaśnienie:**

**Zamawiający potwierdza, że wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.**

**Zagadnienie 5**

Proszę o udostępnienie PZT w formacie dwg ponieważ są niezbędne dla rzetelnego opracowania oferty.

**Wyjaśnienie:**

**Zamawiający nie dysponuje PZT w formacie dwg.**

**Zagadnienie 6**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

**Wyjaśnienie:**

**Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową jaką ma w posiadaniu.**

**Zagadnienie 7**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Wyjaśnienie:**

**Tak, postanowienie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót załączono w dokumentacji zamówienia.**

**Zagadnienie 8**

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath.

**Wyjaśnienie:**

**Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót zapisanym w formacie ath.**

**Zagadnienie 9**

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiejkolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

**Wyjaśnienie:**

**Mapa została udostępniona w dokumentacji projektowej – PZT.**

**Zagadnienie 10**

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

**Wyjaśnienie:**

**Dojazd do placu budowy od ulicy K. Baczyńskiego. Zamawiający nie ma wiedzy, czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych.**

**Zagadnienie 11**

W związku z zapisem umowy (§10 ust. 8) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finansowanie realizacji przedmiotowego zadania.

**Wyjaśnienie:**

**Zgodnie z § 10 ust. 10 umowy Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie. Każdorazowy wniosek w tej mierze rozpatrywany jest indywidualnie, ale w analogicznych sytuacjach w zdecydowanej większości przypadków Zamawiający udzielał takowych zgód.**

**Zagadnienie 12**

W związku z zapisem umowy (§10 ust. 8) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego.

**Wyjaśnienie:**

**Zgodnie z § 10 ust. 10 umowy Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie. Każdorazowy wniosek w tej mierze rozpatrywany jest indywidualnie. Zamawiający poddaje jednak pod rozagę Wykonawcy, że takowa cesja nie zastąpiłaby „dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom” określonego w § 11 umowy i mogłoby to doprowadzić do uruchomienia mechanizmu płatności bezpośredniej na rzecz podwykonawcy przewidzianego w cyt. par., co determinuje naliczenie kar umownych.**