



Bydgoszcz, dnia 04.08.2023r.

USŁUGI KOMINIARSKIE
ROBERT PRZEŹDZIECKI
nr uprawnień 11124

PR SERWIS Robert Przeździecki
ul. Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz
NIP 6751197897
tel. 882233820 / 882233830

OPINIA nr 43 / 2023r.

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy przewodów kominowych przy ul.

PRZEMYSŁOWEJ 34

dotyczy lokalu nr 6

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego Roberta Przeździeckiego w celu:
USTALENIE PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZENIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód nr 1 w ŁAZIENCE odpowiada – nie odpowiada wymaganiom przepisów
2. Przewód(y) nr 2 w KUCHNI odpowiada – nie odpowiada wymaganiom przepisów

W celu prawidłowego funkcjonowania wentylacji należy: WYKONAĆ PODŁĄCZENIE
WENTYLACJI W KUCHNI Z KANAŁU WENTYLACYJ-
NEGO Z ŁAZIENKI

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr. 89 poz. 414 / oraz Ustawę o Ochronie P.poż z dnia 27.08.1991 roku /Dz. U. Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z późniejszymi zmianami obowiązujących na dzień 01.01.2004 rok.


Przeździecki

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)

Uwagi objęte w opinii przyjęto do wiadomości.
Data i podpis osoby upoważnionej



MISTRZ KOMINIARSKI
Robert Przeździecki
nr uprawnień 11124
tel. 882 233 820 / 882 233 830



wentylacja dla lokalu nr 6

kuchnia i łazienka

ŁAZIENKA

POKUJ Z ANEKSEM KUCHENNYM