

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej „nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.01.RB.2022, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1. Proszę o udostępnienie opisów technicznych wentylacji i automatyki dla istniejących systemów, wykazu pomieszczeń w budynku A i C objętych wentylacją, bilansu powietrza dla tych pomieszczeń. Podczas wizji lokalnej nie były udostępnione takie informacje. Z zamieszczonego opisu przedmiotu zamówienia oraz z materiałów udostępnionych na wizji nie jesteśmy w stanie prawidłowo przygotować oferty.

Odpowiedź: W odpowiedzi na zadane pytanie Uprzejmie informuję, że posiadamy opisy w wersji papierowej z lat 90. Jednocześnie informuję, że po stronie wykonawcy jest opracowanie koncepcji i wykonanie projektu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia załączonymi do SIWZ. Wydajność wentylatorów uzależniona jest od kubatury pomieszczeń obsługiwanych i ilości wymian powietrza. Zgodnie z audytem wentylacja w bl. A obsługuje Centralną Sterylizację i Stację łóżek natomiast w bl. C salę konferencyjną z dawnym sklepikiem obecnie USG oraz dawną rehabilitację / obecnie punkt szczepień

Z poważaniem