

Wszyscy wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **SUE.271.53.2022**. Nazwa zadania: **Budowa parkingu wraz z drogą przy Kościele p.w. św. Marcina z Tours w miejscowości Sierakowice.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710. z późn. zm.), w związku ze skierowaniem do zamawiającego zapytania dotyczącego treści specyfikacji warunków zamówienia, przedstawiam następujące wyjaśnienie:

Pytania:

1. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej jeżeli Wykonawca wykaże, że: zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadające zakresem przedmiotowi zamówienia tj. polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie nawierzchni z kostki kamiennej brukowej lub kostki betonowej o powierzchni min. 1 400 m² i wartości min. 600 000,00 PLN w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie ?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przed wejściem głównym do kościoła płyt kamiennych granitowych o wymiarach 150*50*5 cm zamiast płyt kamiennych granitowych o wymiarach 150*50*10 cm ?
3. Czy płyty kamienne granitowe mają być płomieniowane ?
4. ETAP 1: Zgodnie z legendą na PZT wydzielenie miejsc z postojowych należy wykonać z kostki kamiennej. Przedmiar nie zawiera takiej pozycji, a także ilość kostki na wydzielenia nie jest ujęta w powierzchni kostki kamiennej. Proszę o informację z jakiego materiału należy owe wydzielenia wykonać: kostka kamienna czy kostka 10x20x8 płukana koloru szarego ?
5. ETAP 1: Zgodnie z przedmiarem jako podbudowę należy wykonać 20 cm warstwy odcinającej z piasku. Natomiast ST wskazuje na podbudowę z kruszywa łamanego, a przekrój jest niejednoznaczny. Proszę o informację czy jako podbudowę należy zastosować kruszywo łamane czy piasek?
6. ETAP 1: Zgodnie z przedmiarem należy wykonać 17 cm podbudowy betonowej C8/10, przekrój wskazuje na 15 cm podbudowy betonowej C8/10, natomiast ST mówi o podbudowie C3/4. Proszę o informację czym należy sugerować składając ofertę w niniejszym postępowaniu.
7. ETAP II Proszę o określenie kolorystyki płyt granitowych ?
8. Prosimy o uszczegółowienie wysokości i obwodu drzew do nasadzeń.

ul. Lęborska 30
83-340 Sierakowice
NIP 589-10-18-894

9. Proszę o podanie gatunku roślin jakie należy nasadzić na 100 m2.

Odpowiedzi:

1. Zamawiający nie przewiduje dokonywania modyfikacji warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przed wejściem głównym do kościoła płyt kamiennych granitowych o wymiarach 150*50*5 cm.
3. Tak zamawiający, oczekuje płomieniowanych płyt kamiennych.
4. Obramowania miejsc parkingowych należy wykonać z kostki betonowej płukanej 10x20x8 o kolorze szarym. Powierzchnia obramowań zawarta jest w powierzchni kostki betonowej 1616,5 m2 - uszczegóławiając powierzchnia kostki płukanej szarej na obramowania 49,6 m2, a więc pozostała powierzchnia kostki grafitowej to 1 566,9 m2. Poprawiono przedmiar, aby to uszczegółowić, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.
5. Zamawiający informuje, że należy zastosować warstwy podbudowy określone w przedmiarze załączonym do niniejszych wyjaśnień, tj. podbudowa betonowa bez dylatacji C3/4 grubość warstwy po zagęszczeniu - 20 cm oraz podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30 - warstwa o grubości po zagęszczeniu - 15 cm.
6. Zamawiający informuje, że należy zastosować warstwę podbudowy z betonu określoną w przedmiarze załączonym do niniejszych wyjaśnień, tj. podbudowa betonowa bez dylatacji C3/4 grubość warstwy po zagęszczeniu - 20 cm.
7. Należy zastosować płyty granitowe koloru szarego.
8. Należy przyjąć do wyceny drzewa do nasadzeń o wysokości nie mniejszej niż 1,5 m.
9. Należy przyjąć do wyceny ilości zgodne z przedmiarem robót, następujących rodzajów roślin, w uzgodnionej z Zamawiającym konfiguracji: bratek ogrodowy (Viola ×wittrockiana Gams) o wybarwieniu niebieskim i żółtym, pelargonie rabatowa (Pelargonium zonale), Surfinia (Petunia sp.), Verbena sp., Glechoma sp., Ipomea sp., Plectranthus sp., Bidens sp., Begonia sp., Bacopa sp. Calibrachoa sp, Coleus sp., Dahlia sp., Diascia sp., Euphorbia sp., Fuksja, Lobelia sp., Lysimachia sp., Lobularia sp., Nemesia sp., Sanvitalia sp., Scaevola sp., Helichrysum sp. Heliotropium sp., Glechoma sp., Chlorophytum sp., Heuchera sp., Chryzantema drobnokwiatowa (Chryzantemum sp.).

/-/ Zbigniew Fularczyk /-
Kierownik Zamawiającego