


uwagi:  
\* INSTALACJA Z RUR STALOWYCH CIENKOŚCIENNYCH ZE STALI  
WĘGLOWEJ OCYNKOWANEJ ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY  
ZŁĄCZEK ZAPRASOWYWANYCH np. system Kan-therm Stel



temp. wody 55°/45°/20°C

PRZEWODY ZASILAJĄCE

PRZEWODY POWROTNE

GRZEJNIKI PU-RMO - przyłącze oddolne

KG II F  
kondens.  
PROJ. KOCIÓŁ GAZOWY  
DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA  
KONDENSACYJNY

PPS Ø100/60 PRZEWÓD POWIETRZNO-SPALINOWY 100/60  
r/o RURA OCHRONNA

Obiekt:	LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM	Skala:	1 : 50
Adres:	DZ. NR 77/5 OBR. 106 w TARNOWIE przy ul. CEGIELNIAŃSKIEJ 8/23 (II piętro)		
Przedmiot Rysunku	WENIĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO GRZEWIENIA RZUT LOKALU MIESZKALNEGO NR 23		
Projektował:	Podpis	nr rysunku	
ANTONI RATUSZNIK Upr. Nr WB-NB-8346/150/81 w specj. inst.-inż. w zak. inst. sanitarnych		C01	Data wrzesień 2024r