

Dotyczy: Postępowania pn. Dostawa z wymianą szafek ubraniowych wraz z zamkami elektronicznymi (zasilanie bateryjne) otwieranymi indywidualnie za pomocą transpondera w szatniach basenu Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie

Nr postępowania SO.260.3.2024

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do szafek zamków systemowych zasilanych z sieci niskoprądowej, kompatybilnych z użytkowanymi aktualnie transponderami UNIQUE.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamków systemowych zasilanych z sieci niskonapięciowej 12V, kompatybilnych z użytkowanymi aktualnie transponderami UNIQUE.

SKOCZOWSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
DYREKTOR


mgr inż. Zbigniew Gil