

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

ZWiK/JM/DOO.540.000249.2024.1/.....<sup>261</sup>

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: „Dostawa i montaż przydomowych przepompowni ścieków na teren gminy Grodzisk  
Mazowiecki”, znak sprawy: 03/DO/2024**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu. W związku z powyższym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim działając na podstawie § 39 ust. 2 Polityki Zakupów, udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza lokalizację zestawu gniazda z wtyczką do zasilania pompowni w korytku kablowym do szafki sterującej pompownią?

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający dopuszcza lokalizację zestawu gniazda z wtyczką w korytku kablowym pod szafką sterującą pompownią dla zapewnienia możliwości zasilania pompowni z agregatu prądotwórczego.

**Niniejsze pismo jest integralną częścią obowiązującej dokumentacji postępowania,  
znak sprawy: 03/DO/2024**

Maciej Mański  
Prezes Zarządu

Robert Kasiński  
Członek Zarządu  
(podpisy Kierownika Zamawiającego)

Sporządził/ sporządziła Julia Kamińska