

Włocławek, dnia 27 marca 2024 r

NE.38.12.2024

**Wszyscy Wykonawcy**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. we Włocławku w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: „**Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49 kW dla MPEC Sp. z o.o. we Włocławku**” – **sprawa nr NE.38.12.2024**, działając zgodnie z par.27 ust.4 Regulaminu udzielania zamówień, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 6/2021 Prezesa MPEC Sp. z o.o. we Włocławku, poniżej publikuje pytania otrzymane od Wykonawców wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami, mianowicie:

**Pytanie nr 1:**

„Czy wymóg doświadczenia "3 dostaw, których przedmiotem były instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 49 kW montowane na gruncie" można zamienić na "3dostaw, których przedmiotem były instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 49 kW montowane na gruncie lub dachach ?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę zapisów i podtrzymuje dotychczasowe..

**Pytanie nr 2:**

„Czy zamawiający posiada warunki przyłączenia na łączną moc 81 kW ?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie posiada warunków przyłączenia. Obecnie realizowana inwestycja o mocy 32 kWp wykonywana jest w trybie zgłoszenia.

**Pytanie nr 3:**

„Czy zamawiający posiada wydane warunki zabudowy na przedmiotową inwestycję ?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż warunki zabudowy nie są wymagane. Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

**Pytanie nr 4:**

„Jeśli zamawiający nie posiada wyżej wymienionych dokumentów, to po czyjej stronie jest ich uzyskanie ?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż uzyskanie warunków przyłączenia do OSD będzie należało do obowiązków Wykonawcy.

**Pytanie nr 5:**

„Czy zamawiający posiada dokumentację elektryczną obiektu wraz z dokumentacją instalacji już istniejącej ?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż posiada schemat elektryczny istniejącej rozdzielni jako punktu włączenia instalacji PV. Dokumentacja projektowa instalacji o mocy 32 kWp jest w trakcie realizacji – zgodnie z harmonogramem winna być wykonana do dnia 29 marca 2024 r.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż wycinka drzew, o której mowa w pkt V Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, dotyczy 5 szt. drzew i 1 szt. krzewu (wierzba o ok. 6 m<sup>2</sup> powierzchni), zgodnie z załączoną mapą poglądową z inwentaryzacją zieleni przeznaczonej do wycinki.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż została wszczęta procedura uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew oraz o tym, że nasadzenia zastępcze wykona we własnym zakresie

Pozostałe zapisy SIWZ, w tym termin składania ofert, nie ulegają zmianom, a powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Załącznik: mapa poglądowa

Prezes Zarządu