



Czersk, 2022-03-30

WZ.271.17.2022

Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku**”, (ogłoszenie nr 2022/BZP 00087325/01 z dnia 16.03.2022r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawców pytań:

1. „Zamawiający ogłaszając przetarg podaje dwa rozwiązania dla nawierzchni z trawy syntetycznej, co tylko pozornie otwiera konkurencję. Zamawiający podtrzymując wymóg dotyczący posiadania zaświadczenia z niezależnego instytutu, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) w dalszym ciągu ogranicza konkurencję. Taki dokument jest typowy dla trawy tkanej. Zamawiający dopuszcza do przetargu trawy wyprodukowane metodą tuftowania jednak w dalszym ciągu podtrzymuje dokumentację typowa dla traw tkanych, czyli w dalszym ciągu ogranicza się do wyboru nawierzchni jedynie spośród traw wyprodukowanych metodą tkania. W związku z tym prosimy o zniesienie wymogu przedstawienia zaświadczenia o recyklingu dla sztucznej trawy. Jedynym argumentem „przemawiającym” za pozostawieniem wymagania tego dokumentu jest niedopuszczanie do udziału w postępowaniu producentów jakichkolwiek innych nawierzchni niż ta, którą wybrał Zamawiający. Proponowana przez nas zmiana w żaden sposób nie wpływa na jakość oferowanej nawierzchni. Zgoda na naszą propozycję przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny Wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który albo ogranicza dostępność tego produktu albo stosuje bardzo wysokie ceny. Zezwolenie na proponowane zmiany przyczyni się do większej konkurencyjności, co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta. W związku z powyższym prosimy o usunięcie wymagania przedstawienia zaświadczenia z niezależnego instytutu, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu).
2. Proszę o potwierdzenie, że wszystkie odpowiedzi z pierwszego postępowania są wiążące również w niniejszym postępowaniu.
3. Zamawiający ogłasza przetarg na budowę boiska piłkarskiego z parametrami trawy syntetycznej oraz dokumentami określonymi w sposób bardzo rygorystyczny. Taki opis

wskazuje na konkretne produkty konkretnych producentów, a co za tym idzie - ogranicza zasady konkurencji. Opisani producenci „blokują” przetarg i oferują trawę jedynie wybranym oferentom, tym samym uniemożliwiają przystąpienie do przetargu. Pozostawiając zapisy bez zmian Zamawiający narusza przepisy prawne, w szczególności takie działanie zamawiającego prowadzi do poniesienia odpowiedzialności określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2021 poz. 289 z późn. zm.) Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1913 z późn. zm.), czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy. Zaś ust. 2 art. 17 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, co w konsekwencji nakłada na Zamawiającego obowiązek prowadzenia postępowania w sposób zapewniający prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Pzp. Udzielenie zamówienia publicznego, w którym opis przedmiotu zamówienia został określony w sposób utrudniający uczciwą konkurencję jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Nieuwzględnienie zmian może narazić Zamawiającego na konsekwencje będące wynikiem kontroli odpowiednich organów. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie wariantu trawy z parametrami bardzo zbliżonymi lub wyższymi od określonych przez Zamawiającego. Takie działanie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na producentów, którzy ograniczają dostępność tego produktu albo stosują bardzo wysokie ceny. W ramach poszerzenia konkurencyjności, prosimy o dopuszczenie wariantu trawy o poniższych parametrach: - trawa tuftowana zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - rodzaj podkładu elastycznego pod trawą: mata prefabrykowana zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - grubość podkładu elastycznego: min. 10 mm zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - długość włókna monofilamentowego nad podkładem: 40mm – niespełna 5% niższa od wymaganej przez Zamawiającego (trawa o wysokości włókna 40 mm będzie wymagała mniejszego wypełnienia piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM przez co będzie mniejsze uczucie „pod butem” przesuwającej się trawy. System sztucznej trawy z krótszym włóknem jest bardziej zbliżony do trawy naturalnej, większość boisk treningowych klubów europejskich wykonane jest właśnie na systemie sztucznej trawy z wysokością włókna na poziomie 40 mm) - Dtex: 16 157 – ok. 25 % większy od wymaganego przez Zamawiającego - ciężar włókna: 1 679 gr/m² – ok. 35 % cięższe od wymaganego przez Zamawiającego - grubość włókna monofilowego: 401 mikronów – ok. 15 % grubsze od wymaganego przez Zamawiającego - waga całkowita nawierzchni: 2 553 gr/m² – ok 5% cięższa od wymaganej przez Zamawiającego - Ilość pęczków: 11 438 pęczków/m² – ok. 20% więcej od wymagań Zamawiającego - Ilość włókien: 137 256/m² – ok. 20% więcej niż wymagania Zamawiającego - profil/kształt włókna monofilowego: monofil prosty o przekroju w kształcie diamentu, wzmocniony rdzeniem zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - kolor: min. dwa kolory włókien zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - wytrzymałość włókna na

wyrywanie: 50 N/100mm (po starzeniu wodą) – nieco niższa od wymaganej przez Zamawiającego, jednak pragniemy poinformować, że zgodnie z najnowszymi wymaganiami FIFA (FIFA Quality Programme for Football Turf – Manual 2015) oraz zgodnie z normą PN – EN 15330-1:2013, wytrzymałość wyrywania pęczka jest wymagana na poziomie $\geq 40N$. Wymagana wartość wyrywania pęczka po starzeniu (60N), w żaden sposób nie odnosi się zatem do obowiązującej normy lub wymagań stawianych przez FIFA. Ponadto podkreślamy, że chcemy podtrzymać najwyższą jakość i nie proponujemy Zamawiającemu trawy spełniającej jedynie minimum wymaganego przez FIFA (czyli ponownie podkreślamy - 40N). Gwarantujemy, że 10N różnicy absolutnie nie spowoduje spadku jakości nawierzchni, a brak zgody na naszą propozycję będzie przejawem chęci ograniczenia konkurencji. - wytrzymałość łączenia klejonego: 134 N/100mm (po starzeniu wodą) – ok. 25% większa od wymaganej przez Zamawiającego - przepuszczalność wody przez nawierzchnię: 5 085 mm/h – ok. 65 % wyższa od wymaganej przez Zamawiającego - przepuszczalność wody przez cały system: 1 072 mm/h – ok 2% niższa od wymaganej przez Zamawiającego, nie ma to żadnego wpływu na funkcjonalność nawierzchni - linie wklejane w nawierzchnię zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - rok produkcji: 2022 zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Dokumenty jakie proponowana sztuczna trawa posiada to: a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (shock pad, trawa, wypełnienie) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality oraz FIFA Quality PRO. b) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (shock pad, trawa, wypełnienie) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający zgodność jego parametrów PN-EN 15330-1:2013 c) Kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 20 x 30 cm. d) Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer) e) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. f) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. Podkreślamy, że nawierzchnię należy traktować kompleksowo, jako połączenie wszystkich parametrów razem, nie powinno się porównywać poszczególnych parametrów ponieważ często nie oddaje to rzeczywistej jakości nawierzchni. Zaproponowane przez nas rozwiązanie to połączenie parametrów, które daje nawierzchnię o najwyższej jakości, z której Zamawiający będzie w pełni usatysfakcjonowany. Wysoka gęstość nawierzchni o włókach grubości powyżej 400 mikronów jest w stanie zrekompensować niektóre niższe mniej istotne parametry. Oferowane przez nas rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości budowanego boiska, a sztuczna trawa produkowana jest przez firmę posiadającą status FIFA PREFERRED PRODUCER (tylko 8 firm na świecie posiada ten status). Powyższy status potwierdza, że oferowane rozwiązanie spełniające najwyższe wymagania FIFA stawiane dzisiaj producentom sztucznych traw.

Pozytywnie rozpatrując naszą prośbę, Zamawiający jedynie poszerza grono wykonawców i oferentów, a co za tym idzie, jest w stanie uzyskać bardziej konkurencyjne oferty. Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży. Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

4. Prosimy o nieznaczną zmianę parametru wagi całkowitej nawierzchni. Dokonana zmiana wagi całkowitej nawierzchni nie będzie miała wpływu na parametry sportowe i techniczne. Dlatego prosimy o dopuszczenie: Waga całkowita nawierzchni na poziomie - 2300 gr/m²
5. Prosimy o doprecyzowanie, czy pod pojęciem dokumentu o nazwie „zaświadczenie z niezależnego instytutu, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu)” Zamawiający ma na myśli „zaświadczenie z laboratorium niezależnego, akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025:2018 potwierdzające, że trawa syntetyczna wraz z podkładem nadaje się w 100 % do recyklingu”?
6. Czy Zamawiający dopuści matę prefabrykowaną o grubości min 10mm i parametrach zgodnych z kompletnym raportem z badań przeprowadzonym przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISASport lub Sports LabsLtd, Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie EPDM z recyklingu + prefabrykowany shockpad) potwierdzającym zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 i potwierdzającym wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO oraz wykreśli gęstość maty, która nie jest podawana w ww dokumencie.”

Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Zamawiający nie uwzględnia wniosku.
2. Należy sugerować się tylko i wyłącznie dokumentacją udostępnioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZ.271.17.2022 Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku.
3. Zamawiający w OPZ oraz w wyjaśnieniach do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określił minimalne wymagania dotyczące parametrów trawy syntetycznej. Proponowane zmiany parametrów trawy syntetycznej nie zostaną uwzględnione.
4. Wniosek został uwzględniony. Zamawiający zmienia zał. nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie rozwiązania 2 - minimalne parametry dla systemu trawy syntetycznej na boisko piłkarskie: - Waga całkowita nawierzchni: min. 2 300 gr/m²
5. Zamawiający zaakceptuje taki dokument.
6. Wniosek został uwzględniony. Zamawiający wykreśla z opisu przedmiotu zamówienia – zał. nr 8 do SWZ, parametry dot. gęstości maty.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 286 i 287 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu, tj.:

1. Zmienia załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

2. Zmienia pkt 14.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„14.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). tj.: do dnia **04.05.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

3. Zmienia pkt 15.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„15.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk> do dnia **05.04.2022 r. do godz. 10:00.**”

4. Zmienia pkt 16.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„16.1 Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl w dniu **05.04.2022 r. o godz. 10:05.**, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.”

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. W związku z tym Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 5 kwietnia 2022 roku do godz. 10:00.

Z poważaniem,


B U R M I S T R Z
Przemysław Biesek-Talewski

Załączniki:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 8 do SWZ- zmieniony dn. 30.03.2022 r.
- 2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Otrzymują:

- 1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>
- 2) a/a

