

**KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
SPÓŁKA z o.o.**

ul. Michała Drzymały 4a

89-100 Nakło nad Notecią

---

tel./fax. 0 52-385-40-24 NIP 558 000 14 43 REGON 090038018 BDO 000004578

WT/16/2024

Nakło n. Not., dnia 20.02.2024r.

L.dz.W/101 / 2024

**Gmina Nakło nad Notecią  
ul. Ks. P. Skargi 7  
89-100 Nakło nad Notecią**

dotyczy: warunków technicznych na opracowanie dokumentacji technicznej dla przyłączy kanalizacji deszczowej w ramach zadań „Budowa drogi gminnej na działkach o nr ewid. 2850, 2852 obręb Nakło nad Notecią” i „Budowa drogi gminnej na działkach o nr ewid. 2851, 2852 obręb Nakło nad Notecią”

**1. KPWiK sp. z o.o. w Nakle nad Notecią, uprzejmie informuje, że dla odbioru wód roztopowych i opadowych z w/w działki należy zaprojektować i wybudować na koszt Inwestora pod następującymi warunkami**

- przyłącza kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej **w działce 2852 oraz 2851 obręb Nakło nad Notecią** - z rur PE lub PVC o średnicy dostosowanej do ilości wody odprowadzanej z działki Inwestora. Zmianę kierunku na kanalizacji deszczowej wykonać należy za pomocą studni kierunkowych o minimalnej średnicy kinety  $\varnothing 315$  mm. Ścieki odprowadzane do wskazanej kanalizacji deszczowej muszą być podczyszczone do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra z dnia 15 lipca 2019 r w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, (D.U. z 2019 roku poz. 1311).

**2. Projekt techniczny należy uzgodnić:**

1. Na naradzie koordynacyjnej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią oraz właścicielami działek na których będą ułożone przewody.
2. Z KPWiK sp. z o.o. w Nakle nad Notecią.

Przyłącze(a) winny być wykonane po uzyskaniu zgody w KPWiK (art.29a Prawo budowlane) lub po dokonaniu zgłoszenia zamiaru wykonania przyłączy w Starostwie Powiatowym na podstawie uzgodnionego w KPWiK Nakło nad Notecią projektu, pod warunkiem, że organ przyjmujący nie wniesie sprzeciwu.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000063428 wysokość kapitału zakładowego 35.067.500,00 zł (trzydzieści pięć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych)

**Przed zasypaniem ułożonych przewodów należy zgłosić gotowość odbioru technicznego do KPWiK Nakło nad Notecią , który kończy się protokołem odbioru oraz sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.**

**Zabrania się odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej.**

KPWiK Nakło może również wykonać cały zakres projektowanych robót po uprzednim złożeniu zlecenia i jednego egzemplarza dokumentacji.

Niniejsze warunki są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wystawienia.

Główna Księgowa  
  
mgr Arleta Kubińska