

Rawa Mazowiecka, dnia 17.08.2022 r.

Zamawiający:

Miasto Rawa Mazowiecka

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka

Do wiadomości

- wszyscy uczestnicy postępowania

PRI. 271.19.2022

Wyjaśnienie (nr 3) treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) pn. „**Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**”.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Jaki rodzaj okładziny ściennej winylowej, oznaczono linią przerywaną koloru oliwkowego - brak opisu w legendzie?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż linią przerywaną kol. oliwkowego i jednocześnie symbolem S2 oznaczono malowanie ściany na kolor oliwkowy NCS S3020-G30Y.

Pytanie nr 2:

Jakiej wysokości otwór w ścianie, zaprojektowano pomiędzy помещением kuchni i zmywalni - podana jest tylko szerokość 55 cm, bez oznaczenia stolarki?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że pomiędzy kuchnią i zmywalnią zaprojektowano otwór szer. 55cm i wys. do sufitu systemowego. Jest tam wstawiony regał przelotowy na czyste naczynia o wym. szer.50 x głęb.70 x wys.180cm.

MIASTO RAWA MAZOWIECKA
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP 835 157 91 13
REGON 750148638

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Piotr Irla