

Tuchola, dnia 2 grudnia 2022 r.

ZP.271.2.19.2022.AS

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy postępowania pn.: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – bezasekuracyjny park linowy w Tucholi

W odpowiedzi na złożone pytanie do postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego pn.: „**Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – bezasekuracyjny park linowy w Tucholi**” na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytania z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie nr 1:

Analizując projekt parku linowego widzimy, iż nie jest on zgodny z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla dzieci na ogólnodostępnych obiektach służących do zabaw i rekreacji. W szczególności w zakresie wysokości upadku, zakleszczeń głowy czy kończyn. Tego typu obiekty w naszej opinii powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa wydany przez akredytowaną jednostkę inspekcyjną typu A. Czy Państwo wymagają dostosowania obiektu do norm potwierdzone takim certyfikatem?

Kolejny aspekt to odporność obiektu na wandalizm oraz łatwość demontażu elementów bez specjalistycznych narzędzi. Materiały pokazane na zdjęciach oraz w opisie nie wskazują na takie zabezpieczenie co może w konsekwencji doprowadzić do uszkodzeń, kradzieży oraz narażać przyszłych uczestników na niebezpieczeństwo. Czy dopuszczają Państwo taki stan czy jednak określą wymóg zastosowania specjalistycznych lin zbrojonych łączonych na prasach hydraulicznych. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane na nowoczesnych obiektach.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Elementy bezasekuracyjnego parku linowego należy zamontować na wysokości maksymalnej 60 cm od istniejącej nawierzchni porośniętej darnią.

Elementy wykazane w dokumentacji nie stanowią urządzeń, w związku z tym nie są wymagane na nie certyfikaty. Certyfikaty zaś obowiązują na istotne elementy materiałowe np. liny, złącza.

Rodzaj i sposób montażu elementów bezasekuracyjnego parku linowego zapewni bezpieczeństwo użytkowników.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania lin zbrojonych łączonych na prasach hydraulicznych.

Park zamkowy jest monitorowany i wandalizm raczej nie wchodzi w grę.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

mgr Adam Kowalski

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania dostępnej pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/tuchola> - nr ID (ID 694080) – komunikat publiczny.
- 2) a/a.