

ZBROJENIE DOLNE

SKALA 1:50

WYTYKI POD TRZPIENIE

SKALA 1:25

POZ.4.1 WYK. x3
POZ.4.2 WYK. x1
POZ.4.3 WYK. x1
POZ.4.4 WYK. x1
POZ.4.5 WYK. x1
POZ.4.6 WYK. x4

NR10 ø12 A-IIIN 7.1
L=110 SZT.4x11
wytyki z płyty



NR11 ø6 A-IIIN 7.1
L=92 SZT.2x11
2szt./trzpień

PRZEKRÓJ a-a

SKALA 1:25





NR4 ø6 A-IIIN 7.1
L=128 SZT.6x4
co 20cm

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø6	ø10	ø12
7.1	1	ø12 A-IIIN	1172	135			1582.2
	2	ø12 A-IIIN	1200	140			1680
	3	ø12 A-IIIN	276	70			193.2
	4	ø6 A-IIIN	128	24	30.72		
	5	ø12 A-IIIN	230	16			36.8
	6	ø10 A-IIIN	98	305		298.9	
	10	ø12 A-IIIN	110	44			48.4
	11	ø6 A-IIIN	92	22	20.24		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					50.96	298.9	3540.6
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.617	0.888
MASA [kg]					11.31	184.42	3144.05
MASA OGÓŁEM [kg]							3339.78
WYKONAĆ: x 1							3339.78

detal A

przykładowe połączenie ściany porterowej z trzpieniem żelbetowym 1:25



CEGŁA PEŁNA
ŚCIANKI DZIAŁOWE
BETON KOMÓRKOWY
ŻELBET

UWAGI:

BETON C-20/25 (B25) W6
PODBETON C-12/15 (B15)
STAL A - IIIN (B500B/BSt500S)
OTULINA 5 cm -fundamenty
OTULINA 3 cm
PODANA OTULINA DOTYCZY ZBROJENIA GŁÓWNEGO

±0.00m=55.60m n.p.m.

SZCZEGÓŁ ZAKOŃCZENIA MUROWANEJ SKALA 1:20
ŚCIANY NIENOŚNEJ POD STROPEM



UWAGI:

- SIATKA PODSTAWOWA Z PRĘTÓW Ø12 CO 20cm
- ZBROJENIE PODSTAWOWE W OTWORACH WYCIĄĆ
- OTWORÓW MNIEJSZYCH NIŻ Ø25 (25x25) NIE TRZEBA DOZBRAJAĆ
- PRĘTY DOZBRAJAJĄCE, KTÓRE "WCHODZĄ" W OTWÓR PRZESUNĄĆ DO KRAWĘDZI OTWORU

OTULINA PRĘTÓW DOLNYCH RÓWNOLEGŁYCH DO OSI LITEROWYCH: 3,0CM
OTULINA PRĘTÓW DOLNYCH PROSTOPADŁYCH DO OSI LITEROWYCH: 4,2CM
OTULINA PRĘTÓW GÓRNYCH RÓWNOLEGŁYCH DO OSI LITEROWYCH: 4,2CM
OTULINA PRĘTÓW GÓRNYCH PROSTOPADŁYCH DO OSI LITEROWYCH: 3,0CM
PODANA OTULINA DOTYCZY ZBROJENIA GŁÓWNEGO

WKŁADKI DYSTANSOWE

SKALA 1:25

POWIERZCHNIA PŁYTY 305,00m2



UWAGA:
LOKALIZACJA WYTYKÓW I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH WG RYS. K-01 "RZUT FUNDAMENTÓW"

IZOLACJA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ WG RYS. K-01 "RZUT FUNDAMENTÓW"

UWAGA:

1. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI OBIEKTU NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY BYĆ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.
2. NIE WOLNO BRAĆ WYMIARU BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W WYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB RÓŻNIC MIĘDZY WYMIARAMI NA RYSUNKU, A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ DO BIURA PROJEKTOWEGO.

POZYCJE KONSTRUKCYJNE
POZ.1 WIĘŹBA
POZ.2 STROPY I WYLEWKI
POZ.3 PODCIĄGI
POZ.4 SŁUPY I TRZPIENIE
POZ.5 WIENCE
POZ.6 ŚCIANY
POZ.7 FUNDAMENTY
POZ.8 SCHODY

obiekt, adres, tytuł:
Projekt budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, po wcześniejszej rozbiórce istniejącego budynku szatniowego, na działce nr 1179 w miejscowości Białośliwie

inwestor:
Gmina Białośliwie
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie

biuro:
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolności 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

		nr uprawnień:	podpis:
projektował / opracował:			
projektant główny:	mgr inż. Krzysztof Klimek	WKP/0049/POOK/13	
konstrukcja:	mgr inż. Krzysztof Klimek	WKP/0049/POOK/13	
konstrukcja sprawdził:	mgr inż. Marcin Olejniczak	WKP/0057/PWOK/13	
architektura:	mgr inż. arch. Krzysztof Kaczmarek	OKK/UpB/272/2005	

nazwa rysunku:
RZUT ZBROJENIA DOLNEGO PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

branża:	faza:	skala:	data:	nr rys.:
ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA	PT	1:50	02.2022	K-11