

Katowice, dnia 25.03.2022r.

Region Katowice

Stanowisko ds. Uzgodnień Dokumentacji

Sebastian Huss

e-mail: Sebastian.Huss@telkol.pl

tel. 32 710 14 51

Nr pisma: RU4-504-55/2022

Kancelaria

30. 03. 2022

Ilość zał. nr dziennika 008624

Skierowano do 3m

Podpis

Burmistrz Miasta Rydułtowy

ul. Ofiar Terroru 36

44-280 Rydułtowy

Adres do fakturowania: Miasto Rydułtowy

ul. Ofiar Terroru 36

44-280 Rydułtowy

Dotyczy: wykonania robót budowlanych polegających na rozbiórce istniejącego budynku dworca kolejowego w związku z zadaniem inwestycyjnym pn.: "Budowa punktu przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91" w Rydułtowach.

PKP Telkol Sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo nr IN.KW.000010.2022 prolanguje wydane **uzgodnienie wstępne** za pismem nr RU204-504-252/2019 z dnia 15.05.2019r. dotyczące ww. zadania z następującymi uwagami:

1. W budynku dworca kolejowego przeznaczonego do rozbiórki znajduje się nasza infrastruktura teletechniczna (odgałęzienie z kabla ALTKD do naszej szafy kablowej) z czynnymi łączami w których przebiegają obwody związane z bezpieczeństwem prowadzenia ruchu pociągów. Ponadto na budynku znajdują się czynne urządzenia informacji podróżnych jak zegar oraz głośniki megafonowe.
2. **W związku z powyższym należy opracowywać projekt branżowy uwzględniający wykonanie przebudowy (wyprowadzenia) naszej infrastruktury z likwidowanego budynku dworca kolejowego.**
3. **Projekt ten należy uzgodnić w tutejszym Regionie.**
4. Z uwagi na przebiegające w kablach obwody związane z bezpieczeństwem prowadzenia ruchu pociągów należy przebudować i przełączyć kabel w sposób bezprzerwow. Włączenie oraz pomiary muszą być wykonywane przez pracowników PKP Telkol Sp. z o.o. na podstawie odrębnego zlecenia.
5. Trasa przebudowanego odcinka kabla powinna być usytuowana tak, by nie generowało to kosztów dotyczących opłat związanych z zapewnieniem służebności przesyłu i dostępu do w/w kabli.
6. Wszelkie roboty ziemne w miejscu zbliżenia się do kabla miedzianego Spółki PKP Telkol Sp. z o.o. na odległość mniejszą niż 2m, należy prowadzić pod nadzorem technicznym wyznaczonego pracownika tut. Regionu.
7. Wystąpienie o nadzór techniczny należy kierować na adres: PKP Telkol Sp. z o.o. Region Katowice ul. Sądowa 7, 40-078 Katowice (e-mail: Katowice@telkol.pl) z dwutygodniowym wyprzedzeniem).

Z poważaniem

DYREKTOR REGIONU

Przemysław Drąg

Świadczenie
Bezpieczeństwa
PrzemysłowegoCertyfikat Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych
i Administracji

PKP TELKOL sp. z o.o. • Szcześliwicka 62, 02-353 Warszawa • NIP 113-28-75-351
REGON 147190587 • Nr KRS 0000504917 Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • kapitał zakładowy 90 769 500,00 PLN.