

JWAGA

- 2) Wierśce o wymiarach 25x25cm zbroić:
- 4xØ12 (A-III)
 - strzemień Ø6 co 25cm (A-0)
- 3) Słupy żelbetowe zbroić:
- 4xØ12 (A-III)
 - strzemień Ø6 co 15cm (A-0)

4) Podciąg P1/1 o wymiarach 25/25cm zbroić:

przesłowo dołem:

- 6xØ12 (A-III)
- strzemię Ø6 co 15cm (A-0)

nad podporą górą:

- 4xØ12 (A-III) długość - L/6

5) Projektuje się strop typu TERIVA - I

Rozstaw belek-60 cm, grubość nadbetonu - 4 cm

Bełki opierać w wieńcach żelbetowych, minimalna długość oparcia belek - 11 cm

W stropie wykonać żebra rozdzielcze w środku rozpiętości stropu szerokość 7-10 cm

Przy rozpiętości większej niż 4,0m wykonać minimum 2 żebra rozdzielcze

Zbrojenie żeber: pręty zbrojeniowe 2xØ12 mm, strzemiona Ø4,5 co 30 cm

Przy układaniu belek stropowych stosować podpory montażowe.

b) Krawędzie oparcia stropu typu TERIVA dozbroić górną (nad podporą) na odcinku 1.50m prętami fi 12

7) Strop wykonać wg wytycznych producenta dostarczającego strop


3) Sprawdzać rozkład ścian przyziemia.

9) Belki stropowe układać pod ścianami

10) Zabrania się ustawiania ścian działowych bezpośrednio na
podstawkach stropowych.

UWAGI:

1. WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ WYKONYWAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONAWSTWA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.
2. WSZYSTKIE WYMIARY BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.
3. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ BARDZO STARANNIE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
4. PODANE SZCZEGÓŁOWE DEKLARACJE TECHNOLOGII I PRODUKTÓW MAJĄ CHARAKTER PRZYKŁADOWY I ICH ZADANIEM JEST ZILUSTROWAĆ OGÓLNE ZAŁOŻENIA WYKONAWSTWA ROBÓT I WYPOSAŻENIA, DOPUSZCZA SIE ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE I RÓWNOWAZNE DLA PRZĘTYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ZA ZGODĄ INWESTORA I BIURA PROJEKTÓW.

Pracownia Projektowa Małgorzata i Piotr Rapp ul. Krapkowicka 88 47-320 Gogolin		 RAPP - PROJEKT Architektura i inżynieria		www.rapp-projekt.pl pracownia@rapp-projekt.pl kom. 888-798-575	
Projektant:	mgr inż. Piotr Rapp OPI.U/732/P0OK/11 - konstrukcyjno - budowlane			Pobis:	
Sprawdzający konstr.:	mgr inż. Piotr Glombik upr. nr 86 / 02 / Op. - konstrukcyjno - budowlane				
Investor:	Gmina Chrzęstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrzęstowice			Branza:	KONSTR.
Obiekt:	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej			Skala:	1:50
Adres inwestycji:	ul. Zielona 2, dz. nr 543/103 i 446/102, 46-053 Dębie			Data:	20/11/2020
Treść rysunku:	Konstrukcja ścian przziemiennia oraz stropu nad przziemienniem			Rys:	K/2
WSZELKIE PRAWA ZAŚTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWYSZCZANIE, DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE					