



WIELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 211
tel. 61 831-24-05, fax 61 831-24-85
e-mail: wielkopolska@ohp.pl, www.wielkopolska.ohp.pl

Nr sprawy: **WWK.ZP.271.17.2023**

Poznań, 16 sierpnia 2023 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

do postępowania o zamówienie publiczne pn.:

„Dokończenie budowy zaplecza gastronomicznego, administracyjnego i sal dydaktycznych wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem nieruchomości w Niechanowie przy ul. Parkowej – Etap I”

Zamawiający, Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęło od Wykonawcy w dniu 8 sierpnia 2023 r.

Pytanie 1:

Proszę o określenie wyposażenia zbiornika ppoż. Czy zbiornik może składać się z kilku połączonych ze sobą zbiorników żelbetonowych prefabrykowanych. Czy dopuszczacie Państwo dostawę takiego zbiornika z materiałów PCV ?

Odpowiedź :

TAK, wyrażam zgodę.

Pytanie 2:

Proszę o określenie zakresu instalacji sanitarnych. Dokumentacja zawiera jedynie zakres instalacji zmienionych. Brakuje dokumentacji na pozostałe pomieszczenia. Aktualnie zakres projektowy nie przewiduje instalacji sanitarnych w pozostałych pomieszczeniach.

Odpowiedź:

W załączeniu rysunki i opis.

Pytanie 3 :

W kosztorysie założone jest wykonywanie tynków gipsowych kategorii III, natomiast na ścianach znajdują się już wykonane tynki cementowe. Czy oferta powinna zawierać gipsowanie wszystkich powierzchni tynkami gipsowymi zwykłymi ? (pytanie nie dotyczy szpachlowania, które są osobną pozycją)

Odpowiedź :

Należy uwzględnić ewentualne ubytki i wyrównania + zakres wg. projektu zamiennego

Pytanie 4:

Kosztorys nie zawiera zakresu wykonania elewacji zewnętrznej, która jest nie dokończona na istniejącej budowie. Czy oferta powinna zawierać ten zakres ?

Odpowiedź:

Powinna zawierać zakres związany z wykonaniem nowego okna + daszek nad wejściem + pokrycie elewacji frontowej tynkiem typu baranek. Inwestor zrezygnował z dodatkowych elementów – pilastrów.