

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

Spis urządzeń SSWiN (SIL) ul. Cukrowa 12

L.p	Opis	Ilość
1	Centrala alarmowa Integra 128	2
2	Manipulator LCD INT KLCD GR	11
3	Klawiatura strefowa INT S BL	6
4	Czujka ruchu sufitowa TLC 360	43
5	Czujka ruchu Prestige DT	87
6	Sygnalizator SP4001-R	2
7	Ekspander wejść z zasilaczem CA-64EPS	10
8	Ekspander wejść CA-64-E	8
9	Kontaktron K-2	7
10	Moduł ethernet ETHM-1	2

Spis urządzeń SSWiN (WZiEU) ul. Cukrowa 8

1	Centrala włamaniowa Integra 128	1
2	Ekspander wejść z zasilaczem CA64pp	5
3	Ekspander wejść CA64E	2
4	Klawiatura sterująca LCD INT-KLCDS-GR	5
5	Czujka pasywna podczerwieni AQUA PLUS	49
6	Sygnalizator zewnętrzny z akum. MOS 20	1
7	Sygnalizator wewnętrzny SPW 100	2

2. System telewizji dozorowej CCTV

Spis urządzeń CCTV (SIL) ul. Cukrowa 12

1	Kamera szybkoobrotowa zewnętrzna	2
2	Kamera stacjonarna zewnętrzna	4
3	Kamera wewnętrzna	76
4	Przełącznik sieciowy 24 portów 10/100 POE	6
5	Rejestrator sieciowy GEOVISION IP	3
6	Stanowisko nadzoru z 4 monitorami LCD 32"	1

Spis urządzeń CCTV (WZiEU) ul. Cukrowa 8

1	Szafa RACK 19" 18U 600/600	1
2	Monitor LCD	1
3	Rejestrator 16 kanał. Bez dysków NDR-EA4416	3
4	Dysk HDD 2TB do rejestratora	3
5	Głowica szybkoobrotowa zewnętrzna w obudowie NVC-MSD322DN/O	3
6	Kamera kopułowa wewnętrzna (12VDC) NVC-BC2403DW	45

2. System kontroli dostępu KD

Spis urządzeń SKD (SIL) (rozwiązanie firmy CHOMTECH) ul. Cukrowa 12

1	Czytnik zbliżeniowy AVG100	87
2	Kontaktron MC340	93
3	Zasilacz AWZ201	38
4	Akumulator 7Ah	38

Spis urządzeń SKD (WZiEU) ul. Cukrowa 8

1	Moduł centralny RS485/Ethernet BIBI-F22	3
2	Zasilacz 12VDC w obudowie AWZ333	69
3	Akumulator do zasilacza 12VDC/7Ah	69
4	Kontroler dla 2 przejść dwustronnych w obu. Zasilanie 12VDC/0,1A BIBI-K12	106
5	Czytnik zbliżeniowy 13,56 MHz BIBI-R33	224
6	Przycisk wyjścia awaryjnego z sz. AST-EBG-Z	198
7	Przycisk wyjścia ACA001	172
8	Czujka magnetyczna stykowa napowierzchniowa S1	196
9	Zwora elektromagnetyczna AST-LOCK300M	164
10	Zwora elektromagnetyczna AST-LOCK600M	32
11	Czytnik administratora PCR300MU	1

Przeglądy ww. systemów powinny być wykonywane raz w roku, a Wykonawca musi zobowiązać się do:

1. Skierowania do przeglądów i konserwacji wykwalifikowanego personelu posiadającego doświadczenie w nadzorze i eksploatacji urządzeń i instalacji legitymującego się wszelkimi wymaganymi uprawnieniami.
2. Dysponowania całodobowym i całotygodniowym pogotowiem technicznym,
3. Niezwłocznego usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego awarii.
4. Wykonywania bieżącej konserwacji i drobnych napraw urządzeń i instalacji z materiałów własnych.
5. Wszelkie naprawy pow. kwoty 2 tys. zł brutto muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności ich wykonania

DZIEKAN

Prof. dr hab. Juliusz Engelhardt