



PŁOCK

Płock, dnia 13 lutego 2023 r.

WSK-II.7011.1.4.2023.EM

**Wydział Inwestycji i Remontów
w/m**

dotyczy: **wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Miętowej i Tymiankowej – prace przygotowawcze”, zlokalizowanego w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 161, 172, 171, 195, 222, 247, 203, 202 i 207, obręb 0016 – Ciechomice.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu ww. inwestycji, Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Spraw Komunalnych informuje, że:

1. wody opadowe i roztopowe należy odprowadzić do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej kd600 zlokalizowanej w ul. Lawendowej, włączenie wykonać do studni o rzędnych 86.61/84.84;
2. część wód opadowych i roztopowych z ul. Miętowej (dz. nr ew. 161) można odprowadzić do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej kd400 zlokalizowanej w ul. Ziołowej, włączenie wykonać do sięgacza zakończonego studnią o rzędnych 89.52/87.49;
3. jeśli pozwolenie wodnoprawne uzyskane w 2018 r. na wylot i na usługę wodną nie obejmuje zlewni ul. Tymiankowej i Miętowej należy rozszerzyć operat wodnoprawny oraz pozwolenie wodnoprawne o zlewnię ww. ulic;
4. ze względu na rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym *Budowa ulicy Ziołowej*, które są rozbieżne z *Koncepcją uzbrojenia terenu w zakresie kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechomice, obejmującej ulice: Rumiankowa, Lawendowa, Miętowa, Herbaciana, Ziołowa, Tymiankowa – obszaru objętego Miejsowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Ciechomickiej oraz odcinka ulicy Ciechomickiej przylegającego do tego obszaru wraz z pasem szerokości ok. 100 m od ul. Ciechomickiej w kierunku południowo -*

zachodnim w Płocku należy zaktualizować ww. koncepcję;

5. zakazuje się odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej;
6. kanalizację deszczową należy zaprojektować zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock zawartymi w Zarządzeniu nr 1585/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: „Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock”.

Zarządzenie dostępne jest na stronie internetowej <http://nowybip.plock.eu>.

7. w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, trasę projektowanej sieci kanalizacji deszczowej uzgodnić na naradzie koordynacyjnej Zespołu usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu w Urzędzie Miasta Płocka;
8. projekt techniczny projektowanej sieci kanalizacji deszczowej uzgodnić w Referacie Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Spraw Komunalnych;
9. warunki techniczne ważne są przez okres trzech lat od daty wydania.

KIEROWNIK
Referatu Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej
D. Rogucka
Danuta Rogucka

Otrzymują:

1. Adresat,
2. WSK-II – a/a.

Oprac. E. Mróz
tel. 24 367 17 63