

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 o wartości szacunkowej zamówienia równej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 zł, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r.:

„Bank Kultury – biblioteka miejska – remont dachu”

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść zapytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Treść zapytania Wykonawcy:

Witam, wstępnie zrobiłem rozeznanie na dachówkę cementową podaną w specyfikacji i niestety dachówka ta jest niedostępna na chwilę obecną we wszystkich hurtowniach w całej Polsce. Dostępna będzie na koniec roku. Czy jest możliwość montażu innej dachówki?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie

Zamawiający dopuszcza zamianę dachówki na inny rodzaj. Warunki jakie należy spełnić to kolorystyka, która musi pozostać zgodnie z założeniami pierwotnymi oraz waga pokrycia która nie może przekroczyć 45 kg/m².