

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Sieć oświetleniowa - aktualizacja kosztorysu
ADRES INWESTYCJI : Jemielnica ul. Brzozowa
INWESTOR : Gmina Jemielnica
ADRES INWESTORA : 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Danuta Bobrowska
DATA OPRACOWANIA : 12.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		oświetlenie- Jemielnica,ul. Brzozowa			
1 d.1	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
		140.26	m ³	140.260	
				RAZEM	140.260
2 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		444.00	m	444.000	
				RAZEM	444.000
3 d.1	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
		104	m ³	104.000	
				RAZEM	104.000
4 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - AROT DVK 75	m		
		57	m	57.000	
				RAZEM	57.000
5 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie (YAKXS 4x35)	m		
		428	m	428.000	
				RAZEM	428.000
6 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, -YAKXS 4x35	m		
		57	m	57.000	
				RAZEM	57.000
7 d.1	KNNR 5 0717-06 analogia	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/mpodejścia do tabliczki słupowej	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
8 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych ulicznych o masie do 100 kg - słup oświetleniowy SAL 70 ROSA	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
9 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 3 kg na słupie - wysięgnik WR-4/1/1,0/5 ZP	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
10 d.1	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonne i wysięgniki przy wysokości latarni do 8 m	kpl.przew. kpl.przew.	7.000	
		7		RAZEM	7.000
11 d.1	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - oprawa Iskra LED36DW 3500K	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
12 d.1	pozycja własna	Montaż drobnego sprzętu	szt.		
		7	szt.	7	
				RAZEM	7
13 d.1	pozycja własna	Montaż drobnego sprzętu	szt.		
		7	szt.	7	
				RAZEM	7
14 d.1	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
		358	m	358.000	
				RAZEM	358.000
15 d.1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
16 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		8	odc.	8.000	
				RAZEM	8.000
17 d.1	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		8	pomiar	8.000	
				RAZEM	8.000
18 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
19 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
20 d.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000