60/40
B

60/25
B

60/26
B

B

R
RIIIa

60/36

60/38
R
RIIIa

60/37
R
RIIIa

B

Istn. linia kablowa nN–0,4kV
własność Energa Operator;
rel.: T–15173 ÷ Z–301
stacja 15173; obwód 200–1
proj. trasa po przełożeniu

60/39
B

Istn. linia kablowa YAKY 4x120
do przełożenia na odcinku 6,5m

Proj. kpl. 3 muf kablowych SN
np. typ JHP–20–CX1 95–240

60/71
R
RIIIa

60/70
R
RIIIa

B

Istn. linia kablowa SN–15kV do demontażu
3x XRUHAKXS 1x70; długość odcinka L=25,5m

Proj. linia kablowa SN–15kV
nr 013454; własność Energa Operator
3x NA2XS(FL)2Y 1x150; L=30m/35m

Proj. kpl. 3 muf kablowych SN
np. typ JHP–20–CX1 95–240

R
RIVa

85/47

Istn. stacja transformatorowa
T–15173 "Borkowo Polna"

PsIV

RIIIa

60/43

60/44

Proj. mufa kablowa nN
np. typ SMH4/95–300

Ps
PsIV

Proj. mufa kablowa nN
np. typ SMH4/95–300

62/4

60/42

85/49
B

Ps
PsIV

W
PsIV

Istn. linia kablowa nN–0,4kV
do demontażu; YAKY 4x120
długość odcinka L=28,5m

Proj. linie kablowe nN–0,4kV; własność Energa Operator:
• T–15173 obw. 100 ÷ Z–101; YAKXS 4x120; L=25,5m/28m
• T–15173 obw. 200 ÷ Z–201; YAKXS 4x120; L=25,5m/28m
• T–15173 obw. 300 ÷ Z–301; YAKXS 4x120; L=25,5m/28m

Ps
PsIV

R
RIIIa

85/45
dr

60/62
B

Ps
PsIV

85/54

85/55

Ps
PsIV

Ps
PsIV

R
RIIIa

60/61
B

LEGENDA

- Proj. linia kablowa SN-15kV/nN-0,4kV lub nowa trasa istn. linii kablowej SN-15kV/nN-0,4kV po przełożeniu
- Proj. przepust kablowy - rura osłonowa HDPE
- Proj. mufa kablowa SN lub nN
- Istn. linia kablowa do demontażu/ przebieg linii kablowej przed przełożeniem

Projekt:
BUDOWA UL. TOPOLOWEJ I NASZEJ W BORKOWIE

Tytuł opracowania: Mapa ewidencyjna - ark. 2

Data opracowania: 09/2021	Rys. nr: E-3.2	Skala: 1:500	
Branża	Zespół projektowy	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	podpis
elektro-energetyczna	Projektował:	mgr inż. Michał Łuczak	specj.: instalacyjna upr. nr WAM/0111/PWOE/16	
	Opracował:	-	- -	
	Sprawdził:	mgr inż. Paweł Lachowicz	specj.: instalacyjna upr. nr POM/0187/PBE/19	