

**Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

Nr postępowania: 8/RPOWŁ/II/2022

Data: 17 listopada 2022 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą przez MPK Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli.”

**Wyjaśnienie nr 5 treści SWZ**

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Załącznik nr 5 do SWZ\_ Szczegółowe wymagania ładowarki PLUG-IN 120kW

Tabela nr 3, punkt 2

Zapis:

Wymagane wymiary zewnętrzne obudowy ładowarki 120kW wys. x szer. x gł. [mm] (maksymalne):  
2000 x 1600 x 900 +15%

oraz

Wymagane maksymalne wymiary dla miejsca posadowienia [mm]: 1600 x 900 +15%

Pytanie:

Czy wymiary dla miejsca posadowienia są rozumiane jako obszar do umieszczenia urządzenia? Przedmiotem zamówienia są mobilne stacje ładowania autobusów elektrycznych, czyli urządzenia na kółkach, które nie wymagają specjalnej instalacji do wcześniej przygotowanego podłoża. Czy zatem za miejsce posadowienia powinno się rozumieć jako miejsce przeznaczone do postawienia tam ładowarki plug-in 120kW, będącej przedmiotem zamówienia?

**Odpowiedź.**

Odpowiadając na pierwszą część pytania Wykonawcy, Zamawiający informuje, że miejsce posadowienia powinno się rozumieć jako miejsce przeznaczone (dostępne) do postawienia tam ładowarki plug-in 120kW, będącej przedmiotem zamówienia.

Ponadto bardzo proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć wymiary ładowarki- szerokość i głębokość- czy są one rozumiane jako podstawa urządzenia, czy całe urządzenie wraz z wtyczkami i przewodami?

**Odpowiedź**

Odpowiadając na drugą część pytania Wykonawcy, Zamawiający informuje, że zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 5 do SWZ podane wymiary to wymiary samej obudowy bez wtyczek, przewodów i kółek jezdnych.

**Pytanie 2**

Prośba o zmianę:

Uprzejmie proszę o zmianę maksymalnych wymiarów ładowarki 2000 x 1800 x 900 +15% oraz tym samym zmianę wymiarów dla miejsca posadowienia.

**Odpowiedź.**

Zamawiający uwzględni wniosek Wykonawcy i dokona zmiany SWZ w tym zakresie.

**Pytanie 3**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Załącznik nr 6 do SWZ\_ Szczegółowe wymagania ładowarki PLUG-IN 20kW

Tabela nr 3, punkt 2

Zapis:

Wymagane wymiary zewnętrzne obudowy ładowarki 120kW wys. x szer. x gł. [mm] (maksymalne):  
1200 x 800 x 700 +15%

Pytanie:

Bardzo proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć wymiary ładowarki- szerokość i głębokość- czy są one rozumiane jako podstawa urządzenia, czy całe urządzenie wraz z wtyczkami i przewodami?

**Odpowiedź.**

Odpowiadając na pytanie Wykonawcy, Zamawiający informuje, że zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 6 do SWZ podane wymiary to wymiary samej obudowy bez wtyczek, przewodów i kółek jezdnych.

#### **Pytanie 4**

Prośba o zmianę:

Uprzejmie proszę o zmianę maksymalnych wymiarów ładowarki 1200 x 950 x 700 +15%

**Odpowiedź.**

Zamawiający uwzględni wniosek Wykonawcy i dokona zmiany SWZ w tym zakresie.

#### **Pytanie 5**

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 5 do SWZ\_ Szczegółowe wymagania ładowarki PLUG-IN 120kW

Załącznik nr 6 do SWZ\_ Szczegółowe wymagania ładowarki PLUG-IN 20kW

Tabela nr 2, punkt 9

Zapis:

Wymagany zakres temperatury pracy °C: -25/+50

Prośba o zmianę na:

Wymagany zakres temperatury pracy °C: -25/+40

Wyjaśnienie:

Zapis w tabelach jest raczej niespotykany w wymaganiach przetargowych na terenie RP. Bardzo proszę o zmniejszenie maksymalnej temperatury pracy.

**Odpowiedź.**

Zamawiający nie wyraża zgody na uwzględnienie wniosku Wykonawcy podtrzymując tym samym zapisy SWZ.

#### **Środki ochrony prawnej**

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Prawo zamówień publicznych.