ZESTAW
ZŁĄCZOWO–
POMIAROWY

A1 – cewka wzrostowa DPX
A2 – styk pomocniczy NO/NC
H1 – Dioda zielona –przerwanie dostawy energii elektrycznej
H2 – Dioda czerwona – załączenie wyłącznika.

Obudowa wykonana z tworzywa SMC o stopniu IP 44. W II klasie ochronności, o klasie palności od HB do V0, IK10

PWP

A1 – cewka wzrostowa DPX
A2 – styk pomocniczy NO/NC
H1 – Dioda zielona –przerwanie dostawy energii elektrycznej
H2 – Dioda czerwona –załączenie wyłącznika.

G
grzałka z termostatem 5–10 W

D02gG10 A
D02gG10 A
D02gG10 A

PF–431

D02gG2A

D02gG6A

DPX–250

A1
A2
>U

PE

Ru ≤ 10 Ω

RBK 00
63/160

PH90 HDGS 3x2,5 żo mm²

YKY 5x... mm²

Centrala p.poż. oddymiania

KASETA
PWP1–W01–A–11–2LED7
→PRZYCISK PWP
H1
H2

PH90 HDGS 5x1,5 żo mm²

KASETA
PWP1–W01–A–11–2LED7
→PRZYCISK PWP
H1
H2

PH90 HDGS 5x1,5 żo mm²

PH90 HDGS 2x1,5 żo mm²

L1
L2
L3
N
ROZDZIELNICA "RG"

YKY 5x50 mm²

STR. 1
STR. 2
STR. 3
STR. 4

n PV o mocy 32,5 kWp

PV
na dachu

DACH

Wyłącznik P.POŻ.
instalacji PV
na dachu

FALOWNIK
POM.
TECHNICZNE

DECORO		arch. Izabela Sehn–Wójcik Dzierżoniów, Rynek 34/1 tel. (074) 831–01–77			NR RYS.: 2E	
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, BIBLIOTEK I SPORTU W ŁAGIEWNIKACH					SKALA: -------	
obiekt: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach adres: ul. Wrocławska 1, 58–210 Łagiewniki inwestor: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach adres: ul. Wrocławska 1, 58–210 Łagiewniki						
SCHEMAT PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRADU						
ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE						
SPECJALNOŚĆ		IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data	podpis
PROJEKTANT	ELEKTR.	Dariusz Ożóg	674/01/DUW	DOŚ/IE/1927/01	30.11.2020	
SPRAWDZAJĄCY	ELEKTR.	Kamil Ożóg	DOŚ/0192/PWBE/18	DOŚ/IE/0293/18	30.11.2020	