

BUDYNEK ISTNIEJĄCY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

NOWOPROJEKTOWANY BUDYNEK W RAMACH ROZBUDOWY 'B'

ISTNIEJĄCY BUDYNEK PODLEGAJĄCY PRZEBUDOWIE 'A'

LEGENDA:

- GRANICA DZIAŁKI NALEŻĄCEJ DO INWESTORA
- PROJEKTOWANE FUNDAMENTY STOPY I ŁAWY
- ISTNIEJĄCE FUNDAMENTU
- WYBURZENIA
- PROJEKTOWANE ŚCIANY FUNDAMENTOWE ŻELBETOWE
- PROJEKTOWANE RDZENIE I SŁUPY ŻELBETOWE
- ISTNIEJĄCY FUNDAMENT BUDYNKU SĄSIEDNIEGO

F1- ława fundamentowa szer 70cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona 8ø16(AIIIN) strzemiona czterocięte ø8(AIIN)co20cm poziom posadowienia -1,30m z ławy wypuścić zbrojenie ścian fundamentowych i wytyki ø12(AIIN)co15cm pod zbrojenie rdzeni
F2- ława fundamentowa szer 70cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona 4ø16(AIIIN) strzemiona ø8(AIIN)co25cm poziom posadowienia -1,30m z ławy wypuścić zbrojenie ścian fundamentowych i wytyki ø12(AIIN)co15cm pod zbrojenie rdzeni
F3- ława fundamentowa szer 50cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona 4ø16(AIIIN) strzemiona ø8(AIIN)co25cm poziom posadowienia -1,30m z ławy wypuścić zbrojenie ścian fundamentowych i wytyki ø12(AIIN)co15cm pod zbrojenie rdzeni
F4- ława fundamentowa szer 50cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona 4ø16(AIIIN) strzemiona ø8(AIIN)co25cm poziom posadowienia -2,10m z ławy wypuścić zbrojenie ścian fundamentowych i wytyki ø12(AIIN)co15cm pod zbrojenie rdzeni
F5- ława fundamentowa szer 50cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona 4ø16(AIIIN) strzemiona ø8(AIIN)co25cm poziom posadowienia -1,30m z ławy wypuścić zbrojenie ścian fundamentowych
F6- ława fundamentowa szer 70cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona 8ø16(AIIIN) strzemiona ø8(AIIN)co20cm poziom posadowienia -2,10m z ławy wypuścić zbrojenie rdzenia wytyki ø12(AIIN)co15cm
F7- ława fundamentowa szer 50cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona 4ø16(AIIIN) strzemiona ø8(AIIN)co25cm poziom posadowienia -1,30m z ławy wypuścić zbrojenie ścian fundamentowych
F8- ława fundamentowa szer 50cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona 4ø16(AIIIN) strzemiona ø8(AIIN)co25cm poziom posadowienia -1,30m z ławy wypuścić zbrojenie ścian fundamentowych
SF1- stopa fundamentowa 200x200cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona siatką górą i dołem 12,5x12,5cm prętami ø12(AIIN) poziom posadowienia -1,30m ze stopy wypuścić zbrojenie słupa
SF2- stopa fundamentowa 180x180cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona siatką górą i dołem 15x15cm prętami ø12(AIIIN) poziom posadowienia -1,30m ze stopy wypuścić zbrojenie słupa
SF3- stopa fundamentowa 140x140cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona siatką górą i dołem 18x18cm prętami ø12(AIIIN) poziom posadowienia -1,30m ze stopy wypuścić zbrojenie rdzenia i ścian fundamentowych
SF4- stopa fundamentowa 140x140cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona siatką górą i dołem 18x18cm prętami ø12(AIIIN) poziom posadowienia -2,10m ze stopy wypuścić zbrojenie rdzenia
SF5- stopa fundamentowa 120x120cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona siatką górą i dołem 15x15cm prętami ø12(AIIIN) poziom posadowienia -1,65m ze stopy wypuścić zbrojenie słupa
SF6- stopa fundamentowa 251x239cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona siatką górą i dołem 15x15cm prętami ø12(AIIIN) poziom posadowienia -1,65m ze stopy wypuścić zbrojenie ścian podszybia windy
SF7- stopa fundamentowa 140x140cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona siatką górą i dołem 18x18cm prętami ø12(AIIIN) poziom posadowienia -1,30m ze stopy wypuścić zbrojenie rdzenia i ścian fundamentowych
SF8- stopa fundamentowa 120x150cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona siatką górą i dołem 15x15cm prętami ø12(AIIIN) poziom posadowienia -2,10m (poziom posadowienia skorygować na budowie, góra stopy projektowanej w poziomie spodu fundamentów istniejące) ze stopy wypuścić zbrojenie rdzenia
SF9- stopa fundamentowa 120x150cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona siatką górą i dołem 15x15cm prętami ø12(AIIIN) poziom posadowienia -2,10m (poziom posadowienia skorygować na budowie, góra stopy projektowanej w poziomie spodu fundamentów istniejące) ze stopy wypuścić zbrojenie rdzenia
SF10- stopa fundamentowa 120x150cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona siatką górą i dołem 15x15cm prętami ø12(AIIIN) poziom posadowienia -2,10m (poziom posadowienia skorygować na budowie, góra stopy projektowanej w poziomie spodu fundamentów istniejące) ze stopy wypuścić zbrojenie rdzenia
SF11- stopa fundamentowa 120x150cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona siatką górą i dołem 15x15cm prętami ø12(AIIIN) poziom posadowienia -2,30m (poziom posadowienia skorygować na budowie, góra stopy projektowanej w poziomie spodu fundamentów istniejące) ze stopy wypuścić zbrojenie rdzenia
SF12- stopa fundamentowa 120x150cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona siatką górą i dołem 15x15cm prętami ø12(AIIIN) poziom posadowienia -2,80m (poziom posadowienia skorygować na budowie, góra stopy projektowanej w poziomie spodu fundamentów istniejące) ze stopy wypuścić zbrojenie rdzenia
SF13- stopa fundamentowa 120x150cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona siatką górą i dołem 15x15cm prętami ø12(AIIIN) poziom posadowienia -3,50m (poziom posadowienia skorygować na budowie, góra stopy projektowanej w poziomie spodu fundamentów istniejące) ze stopy wypuścić zbrojenie rdzenia
SF14- stopa fundamentowa 120x150cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona siatką górą i dołem 15x15cm prętami ø12(AIIIN) poziom posadowienia -2,10m (poziom posadowienia skorygować na budowie, góra stopy projektowanej w poziomie spodu fundamentów istniejące) ze stopy wypuścić zbrojenie rdzenia
SF15- stopa fundamentowa 150x150cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona siatką górą i dołem 15x15cm prętami ø12(AIIIN) poziom posadowienia -1,30m ze stopy wypuścić zbrojenie słupa
SF16- stopa fundamentowa 100x100cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona siatką górą i dołem 17x17cm prętami ø12(AIIIN) poziom posadowienia -2,10m (poziom posadowienia skorygować na budowie, góra stopy projektowanej w poziomie spodu fundamentów istniejące) ze stopy wypuścić zbrojenie rdzenia
SF17- stopa fundamentowa 100x140cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona siatką górą i dołem 15x15cm prętami ø12(AIIIN) poziom posadowienia -1,70m ze stopy wypuścić zbrojenie trzpienia T2 z którego wypuść kotwy M24 pod osadzenie marek
SZ1- ściana fundamentowa szer 24cm h=665cm z betonu C25/30 W6 zbrojona podłużne ø10(AIIIN) co 22cm strzemiona ø10(AIIIN)co20cm góra ściany wyłaż do poziomu -0,24m
SZ2- ściana fundamentowa szer 24cm h=190cm z betonu C25/30 W6 zbrojona podłużne ø10(AIIIN) co 22cm strzemiona ø10(AIIIN)co20cm góra ściany wyłaż do poziomu +1,00m
SZ3- ściana fundamentowa szer 24cm schodkowa z betonu C25/30 W6 zbrojona podłużne ø10(AIIIN) co 22cm strzemiona ø10(AIIIN)co20cm góra ściany wyłaż do poziomu -0,24m
SZ4- ściana fundamentowa szer 24cm h=746cm z betonu C25/30 W6 zbrojona podłużne ø10(AIIIN) co 22cm strzemiona ø10(AIIIN)co20cm góra ściany wyłaż do poziomu -0,24m
SZ5- ściana fundamentowa oporowa szer 24cm h=190cm z betonu C25/30 W6 zbrojona podłużne ø10(AIIIN) co 22cm strzemiona ø10(AIIIN)co20cm góra ściany wyłaż do poziomu +1,00m
SP- ściana podszybia żelbetowa gr.25cm wysokości 125cm zbrojona pionowo prętami ø10(AIIIN) co14cm poziomo prętami ø8(AIIN) co 20cm
FSch1 i FSch2- ławy fundamentowe schodkowe szer 70cm h=40cm z betonu C25/30 W6 zbrojona 8ø16(AIIIN) strzemiona ø8(AIIIN)co15cm

poziom posadowienia fundamentów skorygować na budowie, góra stop projektowanych w poziomie spodu fundamentów istniejących

Fundamenty z betonu C25/30 wodoszczelnego W6
Izolacja pionowa w gruncie -2x dysperbit
Otulina prętów dla stup i ław min. 5cm
Otulina prętów dla ścian fund. min. 2.5cm
Zbrojenie Stal: A-IIIN RB500
Zbrojenie Stal: A-0 St0S

1. Inwentaryzacja wykonana taśmą mierniczą.
2. Wszelkie urządzenia i wyposażenie budynku montować tak, aby nie zawężtay drogi ewakuacyjnej oraz komunikacji podanej na rysunku.
3. Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać sie z pozostałymi projektami brnażowymi. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantom celem dokonania korekty rozwiązania projektowego.
4. Wszystkie powierzchnie pomieszczeń suchych policzono z uwzględnieniem realizacji tynków gr.1,5cm, a mokrych z uwzględnieniem płytek gr.2,5cm.
5. W pomieszczeniach sanitarnych zamontować kratkę kompensacyjną o polu przekroju szczeliny min. 220cm lub odpowiednie podcięcie krawędzi drzwi.
6. Kominy obudować wełną mineralną gr. 5cm metodą BS0 oraz płytą GKF.
7. W budynku istniejącym stolarka okienna oraz drzwiowa bez zmian.
8. Przejścia instalacji przez przegrody o wymaganej odporności ogniowej zabezpieczyć przejściami ogniochronnymi zgodnie z przepisami szczegółowymi.

DECORO	arch. Izabela Sehn-Wójcik Dzierżoniów, Rynek 34/1 tel. (074) 831-01-77	NR RYS.: **1K**
TEMAT : **PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GMINNEGO BIBLIOTEKI I SPORTU W ŁAGIEWNIKACH**		SKALA: **1:100**

obiekt: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach
adres: ul. Wrocławska 1, 58-210 Łagiewniki, dz. nr 966 obręb 0003 Łagiewniki
inwestor: Urząd Gminy Łagiewniki
adres: ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki

RYSUNEK : **RZUT FUNDAMENTÓW**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE

	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data	podpis
PROJEKTANT	KONST.	Zdzisław Kaptun	245/01/DUW	DOŚ/BO/1864/01	30.11.2020	
SPRAWDZAJĄCY	KONST.	Mariusz Zelwis	90/DOŚ/04	DOŚ/BO/0086/05	30.11.2020	