
C.D. wg odrębnego projektu przyłącza KD
1:100
1:250
Studnia PVC d=600 mm, właz żel. kl. D400 na pierścieniu żelbet
Istn. kan. san. Ø160, Rz.d=176.21
Istn. wod. miejski Ø32
Istn. wod. miejski Ø110
Istn. ogrodzenie
Proj. kan. deszcz. Ø160, Rz.d=177.54
A - Proj. włączenie Rd4 d=160 mm PVC-u, kl. S
Proj. kan. deszcz. Ø160, Rz.d=177.72
B - Proj. włączenie Rd3 d=160x6,2 mm PE100
Proj. kan. deszcz. Ø160, Rz.d=178.33
Proj. włączenie Rd2 d=160x6,2 mm PE100
Budynek
Rura spustowa d=160x6,2 mm PE100 z rewizją
Trójnik PVC d=200/160 mm
Proj. kan. deszcz. Ø200, Rz.d=177.50
Rura spustowa d=160 mm z rewizją
Proj. kan. deszcz. Ø200, Rz.d=177.70
Rura spustowa d=160x6,2 mm PE100 z rewizją
Proj. kan. deszcz. Ø200, Rz.d=178.31
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
D1
165.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
d=200 mm PVC-u, kl.S L=38.00m
6.62%
4.01%
1.5%
14.80m
23.20m
3,10
PE100
d=160x6,2
mm
PVC-u, kl.S
d=160
mm
10%
2.05m
2%
2.35m
14.80
23.20
3,10
D1
D2
D3
Rd1
A
Rd4
B
Rd3
Rd2