



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie**

ZPZ - 2375 - 7392 /21

Olsztyn, 09.12.2021 r.

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:
„Wykonanie robót budowlanych polegających na utworzeniu izolatorów i sal
intensywnego nadzoru w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Klinice Onkologii
i Immunoonkologii.”, znak sprawy: ZPZ-58/11/21**

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp., Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

Pytanie:

Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej ekspertyzy ppoż. o której mowa w pkt. 13 projektu technologicznego wielobranżowego str. 10. Prosimy również o potwierdzenie konieczności wykonania drzwi aluminiowych przesuwnych (D1, D2) i rozwiernych (D3) jako dymoszczelne. Opis zawiera zapisy wskazujące na dymoszczelność lecz treść zestawienia stolarki rys. A5 nie potwierdza takiego wymogu.

Odpowiedź:

Zamawiający, w ramach odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, udostępnił ekspertyzę ppoż. Ekspertyza nie posiada wymogu dymoszczelności dla drzwi aluminiowych przesuwnych (D1, D2) i rozwieranych (D3), w związku z powyższym Zamawiający odstępuje od tego wymogu.

Pytanie:

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako okładzin ścian działowych płyt gipsowo-kartonowych zamiast płyt gipsowo-włóknowych Fermacell. Płyty gipsowo-włóknowe wskazane w dokumentacji projektowej są znacznie droższym rozwiązaniem, a obecnie czas na realizację ich dostawy wynosi kilka tygodni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania jako okładzin ścian działowych płyt gipsowo-kartonowych, ponieważ zaproponowane płyty do obudowy mają zupełnie inne parametry, niż podane w projekcie płyty gipsowo-włóknowe.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień **15.12.2021 r.**

Godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Geriatrii.....
w Olsztynie
(pieczęć i podpis)
dr hab. n. med. Grzegorz Kade

W załączeniu:

1. Zmieniona treść SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
3. Ekspertyza ppoż.

Sporządziła: I. Pankiewicz

KIEROWNIK DZIAŁU
TECHNICZNO-INWESTYCYJNEGO
DK
mgr inż. Krzysztof Deląg