



GMINA STRZEGOM

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom
tel. (74) 8560-599 fax (74) 8560-516
strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl

Strona internetowa prowadzonego Postępowania

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz Znak	Data
-	-	WLiZP.271.13.2022.AJk	21.07.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **„Budowa placów zabaw w Gminie Strzegom – w miejscowości Goczałków i Strzegom przy ul. Brzegowej ”**

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Odnosnie placu zabaw w miejscowości Goczałków: proszę o informację ile wynosi powierzchnia nawierzchni z piasku, jaka należy wykonać? Czy Wykonawca ma wycenić wykonanie nawierzchni piaskowej na powierzchni 125m² (zgodnie z projektem budowlanym), czy też na powierzchni 95m² (tak jak w przedmiarze robót)?

Odpowiedź:

Należy wycenić zgodnie z projektem budowlanym. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny oferty.

Pytanie 2:

Odnosnie placu zabaw w miejscowości Goczałków: proszę o informację czy Zamawiający wymaga dostarczenie i zamontowanie nowych ławek parkowych, czy należy przyjąć przy wycenie remont istniejących ławek?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia nowych ławek zgodnie SWZ oraz ST 0001 i załącznikiem nr 1 do ST ,w których podano szczegółowe wymagania dla wszystkich urządzeń. Istniejące ławki należy zutylizować. Nowe ławki należy zamontować w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

Pytanie 3:

Proszę o informacje, jakiej grubości nawierzchni bezpiecznej z piasku wymaga Zamawiający – 20cm, czy 30cm .

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dla obu placów zabaw grubości nawierzchni bezpiecznej z piasku 30 cm zgodnie z obowiązującą normą.

Pytanie 4:

Proszę o podanie wymiarów obrzeży bezpiecznych z poliuretanu.

Odpowiedź:

Obrzeża bezpieczne – wysokość min. 20 cm, szerokość – min 5 cm, długość - w zależności od producenta.

BURMISTRZ STRZEGOMIA

Zbigniew Suchyta
(Kierownik Zamawiającego)