



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
Wysokość kapitału zakładowego 94 854 000,00 zł

NIP: 855-00-24-412

Świnoujście, 19.10.2022r.

## Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

EA/PW/NI/1200/208/2022/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Regeneracja 4 studni głębinowych na UW Granica**”

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytań i odpowiedzi:

#### Pytanie nr 1

Gdy w czasie prac rekonstrukcji studnia ma cechy piaszczenia w czasie pompowania oczyszczającego po czyjej stronie jest ryzyko usunięcia wad?

#### Odpowiedź:

Filtry Studni G1, B3/2, SD2/3, SD3/2 są w dobrym stanie technicznym. Zamawiający nie przewiduje uszkodzenia filtrów. Wykonawca ma tak dobrać metody fizycznej regeneracji, by nie doszło do uszkodzenia filtra studni (rura pcv perforowana, zabezpieczona siatką). W przypadku uszkodzenia, ryzyko usunięcia wad ponosi Wykonawca.

#### Pytanie nr 2

Czy rozważa się możliwość remontu kapitalnego poprzez wymianę filtra w przypadku braku technicznej możliwości w przypadku piaszczenia studni ( po czyjej stronie są koszty takich prac)?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje uszkodzenia filtrów studni. W przypadku uszkodzenia, naprawa studni będzie po stronie Wykonawcy.

PREZES  
DYREKTOR NACZELNY

*mgr inż. Małgorzata Bogdał*