

### DOKUMENTACJA

z czynności Zamawiającego przy udzielaniu zamówień do 130 000 złotych, dokonanych w oparciu o „Regulamin udzielania przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. zamówień sektorowych” oraz „Zasady dokonywania zakupów w MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o.”, do których nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku r. Prawo zamówień publicznych

#### 1. Przedmiot zamówienia/nazwa zadania:

Dostawa i wymiana wstęgi bezwałowej wraz ze sprzęgiem do podajników PR31,32 w hali wirówek na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

#### 2. Opis przedmiotu zamówienia:

- Spirala bezwałowa 4szt.
  - średnica spirali : 250 mm,
  - skok : 250 mm,
  - przekrój płaskownika : 70x15 mm,
  - długość: 4500 (-0+10) mm,
  - malowana farbą antykorozyjną,
  - wykonanie materiałowe: stal S355,
  - pozycja spirali: prawoskrętna
- Kompletne sprzęgi do spirali (dostosowane do istniejącego wałka) 2 szt.
- Dostawa i montaż nowej spirali wraz ze sprzęgiem, uruchomienie ślimaka oraz sprawdzenie pod obciążeniem.

#### 3. Uzasadnienie zamówienia /plan, polecenia pokontrolne, obowiązujące przepisy prawa, awaria-zagrozenie ludzi, mienia itp./, celowość dokonania zamówienia:

Wymiana zużytej wstęgi oraz uszkodzonego sprzęgła, utrzymanie w ruchu odbioru osadu z wirówek odwadniających.

Plan inwestycyjno – remontowy 2022, p.18, kwota – 40 000 zł

#### 4. Szacunkowa wartość zamówienia:

- Netto: 44 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych<sup>00/100</sup>), Brutto: 54 120,00 złotych, w tym 23 % w wysokości: 10 120,00 zł
- Wartość zamówienia oszacowano na podstawie (kosztorys, badania własne, analogie rynkowe, inne)  
Wartość zamówienia oszacowano na podstawie szacowanych wstępnie w 2021 roku kosztów, ujętych w planie inwestycyjno – remontowym 2022 p.18 – 40 000 złotych oraz zwiększono kwotę planowaną o 10% ze względu na wzrost cen w 2022 roku.

#### 5. Termin lub okres realizacji zamówienia /wymagany, požadany/:

- do 3 miesięcy od udzielenia zamówienia

#### 6. Kryteria oceny ofert:


- Cena ofertowa ryczałtowa brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia – 100 %

### 7. Inne warunki istotne dla postępowania:

Łączna długość podajnika wynosi ok. 8,5 m; z racji braku możliwości montażu spirali w całości, trzeba połączyć elementy w obudowie oraz uzyskać wymaganą osiowość spirali

### 8. Rozeznanie cen rynkowych

Celem ustalenia cen rynkowych zaproszenie do złożenia oferty zostało opublikowane w dniu 04.02.2022 r. na stronie internetowej [www.mzwik.nowytarg.pl](http://www.mzwik.nowytarg.pl) oraz na platformie zakupowej OPEN NEXUS nr ID 569912, poinformowano o postępowaniu (pisemnie, telefonicznie, elektronicznie) następujące firmy:



### 9. Dane dotyczące złożonych ofert

W terminie składania ofert wpłynęła 1 Oferta:

Begermann Sp. z o.o  
40-486 Katowice, ul. Kolisty 25

Cena ofertowa: 51 660,00 złotych brutto; w tym:  
42 000,00 złotych netto + VAT w wysokości 23% równy 9 660,00 złotych

### 10. Oferta optymalna i uzasadnienie wyboru:

Wybrano do realizacji jedyną złożoną ofertę:





Begermann Sp. z o.o  
40-486 Katowice, ul. Kolisty 25

Cena ofertowa: 51 660,00 złotych brutto; w tym:  
42 000,00 złotych netto + VAT w wysokości 23% równy 9 660,00 złotych

### 11. Weryfikacja formalna wybranego oferenta (KRS, CEIDG)

NIP: 9542750587, REGON: 243688301

### 12. Weryfikacje i kontrola

Lp.	Czynność	Osoba	Data	Podpis
1.	Rozeznanie rynku i dokumentacja z postępowania <i>Środki / pozycja PI/PR inf. kan. p-18 40000,- zł netto</i>	Grzegorz Nowak	11.02.2022	KIEROWNIK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NOWYM TARGU  mgr inż. Grzegorz Nowak
2.	Środki finansowe wynikające z realizacji PF <i>~40.000,- netto</i>	Teresa Fedas	11.02.2022	GŁÓWNY KSIĘGOWY  mgr Teresa Fedas
3.	Weryfikacja zgodności zamówienia z procedurami zamówień publicznych oraz Instrukcją dokonywania zakupów	Barbara Apostoł	11.02.2022	GŁÓWNY SPECJALISTA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NOWYM TARGU  mgr inż. Barbara Apostoł
4.	Zatwierdzenie / korekty	Dariusz Latawiec	11.02	PREZES ZARZĄDU  dr inż. Dariusz Latawiec