

**Centrum Zamówień Publicznych****Dział Zamówień Publicznych****DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO****WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ****Zestaw nr 1**

**Dotyczy:** postępowania nr 5B10.291.1.83.2024.PC na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie o pomieszczenia higieniczno-sanitarne pawilonu studentów, znajdującego się na terenie Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie przy ul. Kartuskiej 79.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ przesłany do przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy zamawiający może udostępnić dane techniczne wraz z rysunkiem - systemowej rampy podjazdowej dla niepełnosprawnych, wskazanej w przedmiarze?	Zamawiający wskazuje, iż rampa podjazdowa (wraz z przykładowym rysunkiem) została opisana w pkt 3.21 projektu wykonawczego – tom III (architektura).  Zamawiający dopuszcza zastosowanie rampy teleskopowej lub innej rampy przenośnej.  Zamawiający wskazuje dodatkowe parametry rampy: — składana konstrukcja (możliwość złożenia rampy na pół wzdłuż dłuższej krawędzi), — boczne ścianki zabezpieczające przed zsunieniem się wózka, — wyposażona w specjalny uchwyt, — wykonana z lekkiego materiału, który odznacza się dużą wytrzymałością, — szeroki rozstaw w połączeniu z mocną konstrukcją plastra miodu stwarzający solidne podłoże, wytrzymujące udźwig do 300 kg, — dodatkowo szeroka, antypoślizgowa powierzchnia zwiększająca bezpieczeństwo użytkownika.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ oraz udostępnia zmienioną SWZ o nazwie „SWZ z dnia 26.07.2024 r.”, która zastępuje dotychczasową SWZ udostępnioną pod nazwą „SWZ”,

Jednocześnie, w związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SWZ, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 Pzp przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

— **ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.08.2024 r. do godz. 11:00:00,**

- **otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2024 r. o godz. 11:05:00**, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdziale XIII pkt 4 SWZ.

Tym samym, zmianie ulega również termin związania ofertą, określony w rozdziale XV pkt 1 SWZ.

**Wprowadzony nowy dokument jest obowiązujący dla prawidłowo złożonej oferty.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem  
Przewodnicząca Komisji Przetargowej  
Patrycja Chajec