

Bydgoszcz 21.03.2023r

OPINIA 27/2023

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. Żmudzka 8/3
Szkic załączono

Sporządzona przez mistrza kominarskiego *Zdzisława Jasińskiego na okoliczność zamontowania kotła gazowego*

W związku z czym stwierdza się co następuje ;

1. Pomieszczenie kuchni odpowiada pod wzgl. kubatury jak i wysokości pozwalającej na zamontowanie kotła gazowego kondensacyjnego.
2. Kocioł gazowy kondensacyjny należy podłączyć do przewodu kominowego A-2.
3. Wentylacja grawitacyjna kuchni to przewód kominowy A-4.

WNIOSEK :

W lokalu mieszkalnym pod wzgl. kominarskim można zamontować kocioł gazowy kondensacyjny.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia

Podpis


MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upz. Nr 101/06

Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominarski)

UL. ŻMUDZKA 8/3



Wzrost: 1,70 m
 Waga: 70 kg
 Pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
 Wp./ Nr 101/06
 Zastępca Jawnich