

Płock, dnia 28.02.2023 r.

Urząd Miasta Płocka  
Wydział Inwestycji i Remontów  
Stary Rynek 1  
09-400 Płock

Ldz. TT/5/ 525 /2023

W odpowiedzi na pismo Ldz. WIR.-I.7011.5.6.2023.JG w sprawie przeglądu technicznego uzbrojenia w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej istniejącej w ulicy Miętowej (na odcinku od ulicy Ziołowej do ulicy Tymiankowej) i w ulicy Tymiankowej od działek o numerze ew. 231/1 i 238 do ulicy Lawendowej oraz w ciągu pieszym od ul. Miętowej do ulicy Lawendowej w związku z planowanym rozpoczęciem procesu inwestycyjnego związanego z projektowaniem w/w ulic „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują:

- w ulicy Miętowej ( na odcinku od ulicy Ziołowej do wysokości działki o numerze ew. 196) istnieje sieć wodociągowa  $\phi$  90 mm z rur polietylenowych wybudowana w 2007 roku. Sieć wodociągowa jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga przebudowy,
- w ulicy Tymiankowej na w/w odcinku nie istnieje sieć wodociągowa. W ramach projektowanej inwestycji należy wybudować połączenie sieci wodociągowej  $\phi$  90 mm z wodociągiem  $\phi$  90 mm istniejącym w ulicy Lawendowej w oparciu o dokumentację techniczną uzgodnioną w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o. w sierpniu 2017 r.

Ponadto informujemy, że na wskazanym odcinku ulicy Miętowej oraz ulicy Tymiankowej istnieje kanalizacja sanitarna  $\phi$  0,2 m z rur PP wybudowana w 2015 r. Kanalizacja sanitarna jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga przebudowy.

W ramach projektowanej inwestycji zaleca się ( na koszt właścicieli posesji ) wykonanie w obrębie pasa drogowego przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości zabudowanych, które nie są podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz do nowo wydzielonych działek. Przyłącza winny być wykonane przed ułożeniem nawierzchni ulicy.

W przypadku braku zainteresowania właścicieli nieruchomości realizacją przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do poszczególnych posesji, do projektu technicznego należy załączyć oświadczenia właścicieli przedmiotowych działek dotyczące braku zgody na podłączenie nieruchomości do w/o sieci .

Na powyższy zakres robót opracować należy dokumentację techniczną i uzgodnić ją w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o. Dokumentacja techniczna winna być przedłożona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formie jednego pliku w formacie PDF .

W celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na podstawie Art. 28b.7. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, 831 z późn.



zm.), trasę projektowanych przyłączy należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej w Urzędzie Miasta Płocka.

W trakcie opracowania dokumentacji technicznej na powyższe zadanie wszelkie niejasności dotyczące istniejącego lub projektowanego uzbrojenia winny być wyjaśniane z właścicielem infrastruktury. Ponadto, projektant w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej powinien określić sposób regulacji wysokości studni kanalizacyjnych w stosunku do docelowej rzędnej nawierzchni. Koszty regulacji ponosi inwestor zadania.

Bezwzględnie zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.

Wszelkie prace związane z budową uzbrojenia w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować zgodnie z „Wytycznymi do projektowania, wykonania i odbioru sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych” zatwierdzonymi przez Zarząd Spółki uchwałą nr 164/2829/Z/2020 z dnia 24.12.2020 r. Uchwała Zarządu oraz Wytyczne dostępne są na stronie Wodociągów Płockich Sp. z o.o. [www.wodociagi.pl](http://www.wodociagi.pl) (link: <https://wodociagi.pl/klient/obsługa-klienta/wnioski-i-formularze>).

Przed przystąpieniem do przeglądu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wykonać należy inspekcję TV i załączyć płytę CD do protokołu odbioru.

Inwestor winien zgłosić inspektorowi nadzoru zamiar prowadzenia robót związanych z budową/przebudową uzbrojenia minimum 5 dni roboczych przed rozpoczęciem prac.

Włączenie do czynnych sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej wykonują odpłatnie służby eksploatacyjne „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. Włączenie do sieci kanalizacyjnej może wykonać wykonawca przyłącza pod nadzorem służb eksploatacyjnych „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.

Roboty budowlano – montażowe związane z budową w/w infrastruktury winny być wykonane przez wykonawcę posiadającego uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej.

Inwentaryzację powykonawczą należy dostarczyć przed przystąpieniem do odbioru końcowego na tradycyjnej mapie oraz w wersji elektronicznej wektorowej w formacie GML.

Informujemy jednocześnie, że w/o warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu inwestor obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o aktualizację warunków.

**Otrzymują:**

1. Adresat
  2. TT a/a
- Oprac. M. Olszewska

DYREKTOR  
ds. Technicznych  
  
Marcin Chyczewski

