



Krzymów, dnia 15.11.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: Postępowania na „Wsparcie OZE w Gminie Krzymów poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” (RI.271.16.2021)

Działając zgodnie z art. 135 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, o wskazanej niżej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę grubości ramy z min. 42mm na 40/35/30mm przy zachowaniu warunków wytrzymałościowych 5400 Pa / 2400 Pa. Aktualnie nie stosuje się już modułów o grubości ramy większej niż 40mm.

Odpowiedź 1

Zamawiający posiada wiedzę o istnieniu i stosowaniu takich rozwiązań, w związku z powyższym podtrzymuje zastosowane zapisy specyfikacji technicznej.

Wójt Gminy

/-/ Danuta Mazur