

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY

55-100 TRZEBNICA ul. Łączna 1 c

tel./Fax (071) 387-06-17

NIP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl

www.drogi.trzebnica.pl

Trzebnica dnia 25.10.2024 r.

Do wszystkich uczestników przetargu

Znak sprawy: DTiZP/200/23/2024

Wyjaśnienie nr 8 do SWZ

dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.
„Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1326 D na odcinku od m. Łapczyce
do drogi wojewódzkiej nr 339”

Wyjaśnienie nr 8

Pytanie nr 1

Zadanie: Przebudowa Drogi Powiatowej nr1326D relacji m. Łapczyce - droga wojewódzka nr 339:
Prosimy o wyjaśnienie pozycji kosztorysowej nr - 16 podbudowa z kruszywa to 4 305,00 m2 ale
wtedy odsadzka wynosi tylko 10 cm z każdej strony (minimalna to 20 cm z każdej strony więc
przedmiar powinien być zwiększony o ilość $756 \times 0,1 \times 2 \text{ str.} = 151,2 \text{ m}^2$)

• Powyższa wartość zwiększenia tj. 151,2 m2 przedmiaru powinna zostać ujęta również w pozycjach:
13 oraz 14

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuję iż powierzchnia warstwy ścieralnej z AC11S wynosi 4095m2 a
powierzchnia warstwy podbudowy wynosi 4305m2 ($4305-4094=210\text{m}^2$) wynika z tego że
powierzchnia podbudowy jest większa o 210m2.

Wobec powyższego brak obecnie potrzeby kolejnego zwiększania pozycji 13 i 14.

Pytanie nr 2

Rozwiązanie – murek z bloczków betonowych, czy Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie techniczne?

Odpowiedź nr 2

Inne rozwiązanie techniczne jest dopuszczalne pod warunkiem zaakceptowania przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy prosi o uwzględnienie w/w wyjaśnień podczas sporządzania oferty.

Z poważaniem


DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy
mgr inż. Paweł Kaźmierczak