



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

TI/2022

Kielce, dn. 01-07-2022 r.

WYKONAWCY

Dot. przetargu pn. Kielce; Modernizacja zbiornika wody Wrzosowa (komora A)”

Pytanie 1:

Mamy pytanie odnośnie pkt. 3.6.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót ma dostarczyć wnioski materiałowe i technologię naprawy zbiornika. Co w przypadku gdy nie zostaną one zaakceptowane?

W przetargu jest wzmianka o zaprawie polimerowej z użyciem warstwy szpempnej, a my proponujemy naprawę z użyciem Specjalistycznej Zaprawy Mineralnej Rebet A.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ rozdz. 3 ust. 3.5 pkt B ppkt I do naprawy ubytków należy zastosować zaprawę typu PCC (na bazie cementu, modyfikowaną polimerem).

Materiały zaproponowane przez Wykonawcę dla realizacji robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ, w przeciwnym wypadku nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.

PELNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska

[Handwritten signature]
Stawca