

WIR.271.2.31.1.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na halę garażową w MPK, jako konstrukcję pod instalację fotowoltaiczną”

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”:

Pytanie nr 1

Czy jest wymagana budowa stacji transformatorowej?

Odpowiedź:

Obecnie obiekt zasilony jest z napowietrznej stacji transformatorowej kablem niskiego napięcia, jednak zwiększenie mocy będzie wiązało się z koniecznością budowy stacji transformatorowej po stronie PGE Dystrybucja S.A. Sprawy związane z uzgodnieniem sposobu zasilenia z dystrybutorem sieci należą do obowiązków Wykonawcy projektu.

Pytanie nr 2

Skąd zasilac obiekt dla mocy(samych ładowarek) 10x40kW?

Odpowiedź:

Rozdzielnia główna obiektu znajduje się w budynku biurowym MPK. Sposób zasilenia należy dostosować do możliwości rozdzielni głównej obiektu ze względu na stan obecny oraz opracowany projekt w 2021 r., który został szczegółowo opisany w wytycznych do projektowania.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie prowadzą do istotnej zmiany treści SWZ, ani zmiany ogłoszenia o zamówieniu ani zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA