



UWAGI:

- Projektową ścianki działowe z płyt GK wykonać jako systemową np. Knufi.
- Przestrzeń między płytami GK wypełnić wełną mineralną gr 10cm
- Do montażu ścianki w pom. toaletki użyć płyty wodoodpornej.
- W miejscu montażu umywalki wykonać izolację folią płynną typu Woder E.
- Ściany w pom. toaletki wykonać jako zmywalne poprzez montaż płytek ceramicznych.
- Na istniejącej posadze w pom. 1.3, 1.6, 1.7. wykonać wyklekę betonową o gr. 5cm zatartą na gładko zbrojoną siatką stalową o oczkach 10x10cm i prętów średnicy 3-4mm.
- Istniejące podłogi w pom. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5. rozbroić pomieszczenie pogłębić wykonać nowe podłogi:
  - podspółka płaskowa 10cm
  - chudy beton 10cm
  - styroplan (styrodur) 10cm
  - wyłwko betonowa gr 5cm zbrojona siatką o oczkach 10cm z prętów Ø6mm zatarła na gładko
- W połowie wysokości ściana gazobetonowych wykonać wieniec żelbetowy 24x24cm zbrojony prętami 4x12mm oraz sztręmionami z prętów Ø6mm co 25cm.
- W połowie długości ścian wykonać rdzeń żelbetowy 24x24cm zbrojony prętami 4x12mm oraz sztręmionami z prętów Ø6mm co 25cm.

Oznaczenia:

- ścianka z płyt GK na ruszcie metalowym
- ścianka z gazobetonu
- zamurowania
- zobudowa płyta GK
- nadproże typu L-19
- drzwi zewnętrzne o szerokości 90cm i U=1.3W/m2K
- drzwi zewnętrzne o szerokości 80cm i U=1.3W/m2K
- drzwi wewnętrzne z przeszkleniem o szerokości 90cm
- drzwi wewnętrzne z pełne o szerokości 80cm

<div><div>BPU</div><div>NIP 886-129-41-60</div></div>				<div><div>BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE</div><div>Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych</div><div>tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl</div></div>			
Investor	Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu ul. Parkowa 8 A,B 58-379 Czarny Bór			Stadium PAB			
Obiekt i adres	Budynek oficyny ul. Parkowa 8 A,B 58-379 Czarny Bór dz. nr 177/3 , Obręb nr 0002 Czarny Bór AM 4			Bronza Budowlana			
Projektant:	mgr inż. Z. Uszko	Spec.konst. budowlane	30.10.2022				
Asystent:							
Tytuł rysunku	RZUT POMIESZCZEN – KONSTRUKCJE			Nr rys. 2K			
				St. nr 14			