



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Mielec
39-300 Mielec, ul. Duchy Św. 6a
tel.: (17) 749 7000
e-mail: RE02_OR@pgedystrybucja.pl

Mielec, dn. 12.11.2021r.

L. dz. RE2/RM/P5/2021/10/511/1/w/12/2021/2

Gmina Sędziszów Małopolski
ul. Rynek 1
39-120 Sędziszów Małopolski

Dotyczy: „Przebudowy drogi powiatowej Nr 107614 – ul. Wschodnia w miejscowości Sędziszów Małopolski na odcinku od km 1+442,50 do km 1+626,06”.

W odpowiedzi na pismo (data wpływu do RE Mielec 13.10.2021r.) w sprawie określenia warunków zabezpieczenia/dostosowania kolidujących urządzeń elektroenergetycznych z planowaną inwestycją, Rejon Energetyczny Mielec informuje:

1. Z zamierzeniem inwestycyjnym może kolidować:
 - a) Linia kablowa nN 0,4kV zasilana z słupa nr 26 linii napowietrznej ze stacji Wolica Piaskowa 3, do złącza ZK2/1L (dz. nr 1059) – wykonany kablem YAKXS 4x35mm²;
 - b) Przyłącz kablowy nN 0,4kV zasilany z słupa nr 21 linii napowietrznej ze stacji Wolica Piaskowa 3, do złącza ZK3/2L nr 7090/11 (w granicy dz. nr 1064/2 i 1064/3) – wykonany kablem YAKXS 4x70mm²;
2. Istniejące linie kablowe/przyłącza w obrębie kolizji z projektowaną przebudową drogi zabezpieczyć/dostosować do nowych warunków pracy. Kable w trakcie realizacji zadania jak i po zakończeniu prac winny spełniać wymogi normy PN-76/E-05125, w zakresie odległości, rozwiązań technicznych. W obrębie skrzyżowania z projektowaną drogą, chodnikiem oraz kanalizacją deszczową, kable winny być zabezpieczone rurą osłonową.
3. Prace w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych wykonywać ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem PE Ropczyce. Nadzór ze strony PGE Dystrybucja S.A. realizowany jest odpłatnie – uzyskać protokół odbioru technicznego skrzyżowania.
4. Całość prac związanych z zabezpieczeniem/dostosowaniem kolidujących urządzeń wykonać własnym kosztem i staraniem.
5. Przebudowywane urządzenia będące własnością PGE po przebudowie będą nadal stanowić własność PGE Dystrybucja S.A..
6. Ważność warunków jak wyżej określa się na okres 2 lat tj. do dnia 12.11.2023r.

Stan techniczny przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć. Przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców.

Na wskazany zakres prac :

- A. Wnioskodawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację techniczno-prawną na cały zakres zabezpieczenia/dostosowania, należy uzyskać zgodę właściciela gruntu, na wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem/dostosowaniem.
- B. Cały zakres robót wykonać zgodnie z wymogami norm i obowiązujących przepisów w tym przede wszystkim należy stosować się do aktualnie obowiązujących wymogów technicznych obowiązujących w PGE
- C. Celem dokonania sprawdzenia technicznego przebudowanych urządzeń należy przedłożyć :
 - wnioski o sprawdzenie urządzeń elektroenergetycznych ,
 - opracowaną dokumentację projektową,
 - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą ,
 - protokoły pomiarów ochronnych i rezystancji izolacji przebudowanych urządzeń, protokoły badań linii kablowych,
 - zestawienie zabudowanych materiałów, protokół odbioru kabli przed zasypaniem

Po zakończeniu prac koniecznym będzie dokonanie odbioru z udziałem przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. z wykonanych prac i spisanie protokołu odbioru.

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie 20-040 Lublin, ul. Galbary 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdnicy VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93 855, REGON: 00051940, Kątkał zakładowy 9 719 414 100 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PLEKAO S.A. ul. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1040 0210 1111 0010 2639 0193. www.pgedystrybucja.pl

W przypadku gdy zajdzie konieczność przebudowy – skablowania, zwiększenia długości linii należy wystąpić do RE z oddzielnym wnioskiem składając propozycję przebudowy.

Z wnioskiem o przebudowę urządzeń winien wystąpić Inwestor zadania lub upoważniona firma (osoba) w Jego imieniu. Do wniosku należy wówczas dołączyć:

- a) dokładne określenie inwestora wnioskującego o usunięcie kolizji,
 - b) wskazanie sposobu reprezentacji z załączeniem odpisu z właściwego rejestru jeśli Inwestorem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
 - c) wskazanie miejsc kolizji,
 - d) dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością, na której dotychczasowo usytuowane są urządzenia elektroenergetyczne,
 - e) proponowaną nową lokalizację urządzeń oraz dokumenty umożliwiające władanie tą nieruchomością,
 - f) wypis z rejestru gruntów w/w nieruchomości.
 - g) W przypadku gdy inwestycja będzie realizowana w oparciu o ustawę o drogach publicznych dokumenty d), e), i f) mogą zostać zastąpione oświadczeniami Inwestora, potwierdzającymi stan faktyczny.
- Jednocześnie zwracamy uwagę, iż prace związane z przebudową w zbliżeniu do przewodów czynnych urządzeń elektroenergetycznych jest pracą w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. W związku z powyższym wszelkie prace budowlane pod i w zbliżeniu do linii energetycznej mogą być wykonane po uprzednim uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym zakresu i sposobu prowadzenia prac, a w przypadkach wymagających wyłączenia po odpłatnym dopuszczeniu do nich przez Pogotowie Energetyczne.

Paweł Świątek

.....
opracował

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Miśkoł

[Signature]
Z-ca Dyrektora
Dział Rozrachunków

Do wiadomości:

1. Adresat
2. Pełnomocnik: Charchut Roman, ul. Kwiatkowskiego 139a/7, 35-311 Rzeszów
3. RM-a/a

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-040 Lublin ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdzynie, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 000043124, NIP: 646-25-63-825, REGON: 062552840, Kapsuł Zastępczy: 8 723 434 160 za pośrednictwem: Biuro Biuro: Bank PGE S.A. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 2 00-460 Warszawa, N: 40 1240 0015 4411 0010 0055 5164, www.pgedystrybucja.pl

2 / 2



**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Sędziszowie Małopolskim
39-120 Sędziszów Małopolski, ul. 3-go Maja 11**

TUT 50/123/21

Sędziszów Małopolski 09.11.2021r.

**BETAPROJEKT Beata Charchut
Al. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszów**

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.09.2021r. (data wpływu 26.10.2021r.) dotyczące wydania warunków technicznych zabezpieczenia, budowy lub przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego i uzgodnienia kolizji i skrzyżowań z istniejącą siecią wodociagową i kanalizacyjną dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 107614 – ul. Wschodnia w mieście Sędziszów Małopolski na odcinku od km 1+442,50 do km 1+626,06” na działce o numerze ewidencyjnym 1070/1 obręb Wolica Piaskowa w miejscowości Sędziszów Małopolski Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim określa następujące warunki:

1. Prace w zbliżeniu do węzłów, czynnych rurociągów lub urządzeń wodnych oraz kanalizacyjnych należy prowadzić ręcznie pod nadzorem wyznaczonego pracownika PGKIM Sp. z o.o.
2. Wszystkie urządzenia znajdujące się w obecnej niwelecie drogi takie jak skrzynki zasuw oraz włazy studni muszą być oznaczone i wyrównane do nowej niwelety.
3. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczy uzgodnienie wystąpić do PGKIM Sp. z o.o. z 7 dniowym wyprzedzeniem o zlecenie nadzoru branżowego.
4. Całość prac jak wyżej Wykonawca winien wykonać własnym kosztem i staraniem.
5. Celem usunięcia potencjalnej awarii PGKIM Sp. z o.o. będzie miało zagwarantowany nieutrudniony dostęp do rurociągów znajdujących się na przebudowywanym odcinku drogi.
6. Naprawa wszelkich szkód wyrządzonych podczas robót budowlanych leży po stronie Wykonawcy robót.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z poważaniem
Z-ca kierownika
Sekcji wodociągów
Tomasz Opulski
mgr inż. Tomasz Opulski

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Sp. z o.o.
39-120 Sędziszów Mł., ul. 3 Maja 11
tel. (17) 221684, 2218769, fax (17) 2216033
NIP: 616-00-02-067, REGON: 690511170
KRS: 0000402909111000033253348