

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie przeglądów serwisowych i konserwacji klimatyzatorów zamontowanych w pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych w obiektach służbowych Garnizonu Lubuskiego Policji:

Lokalizacja	Ilość klimatyzatorów Kpl.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp ul.Kwiatowa 10	15			
Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. ul.Kard.Wyszyńskiego 122	4			
Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze ul.Partyzantów 40	12			
Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli ul.Północna 2	4			
Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu ul.Pięciu Braci Międzyrzeckich	5			
Komenda Powiatowa Policji w Słubicach ul.Kazimierza Wielkiego 1	4			
Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich ul.Brzozowa 1	5			
Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie ul.Szpitalna	3			
Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie ul.Zielona 2	4			
Komenda Powiatowa Policji we Wschowie ul.K.Wielkiego 12	4			
Komenda Powiatowa Policji w Żarach ul.Legionistów 3	2			
Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu ul.Nowogródzka 1	4			
RAZEM	66 kpl.			

Zakres prac:

1. Jednorazowy przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna)
2. Czyszczenie, dezynfekcja i odgrzybianie
3. Sprawdzenie drożności odpływu skroplin i w razie potrzeby udrożnienie .

4. Sprawdzenie prądów pracy i połączeń elektrycznych.
5. Kontrola ilości czynnika chłodzącego; uzupełnienie czynnika chłodzącego do wymaganych wartości w razie potrzeby. Czynnik rozliczany będzie dodatkowo wg rzeczywistego zużycia.
6. Sprawdzenie działania automatyki-sterowania.
7. Przetestowanie układu, sprawdzenie parametrów pracy oraz regulacja.
8. Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej.
9. Sporządzenie protokołów przeglądu i konserwacji wg załącznika nr 2 (dla każdego urządzenia oddzielnie). W protokole podać typ i ilość czynnika chłodniczego w instalacji.
10. W przypadku awarii diagnoza niesprawności urządzenia, proponowane rozwiązanie usunięcia uszkodzenia oraz wycena ofertowa (kosztorys lub szczegółowa kalkulacja) na w/w naprawę.

Oferta nie obejmuje kosztów napraw oraz kosztów czynnika chłodniczego (wg zużycia).