



**Goleniowskie
Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o.o.**

Adres: 72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 18a

NIP 856-179-06-76
REGON 320420881
KRS 0000291232
BDO: 00002643
kapitał zakładowy 85 758 500,00 zł

konto bankowe:
PEKAO S.A. O/Goleniów
29 1240 3839 1111 0010 1545 8923

tel. 91 881 23 28
faks 91 881 23 35
e-mail: biuro@gwik.goleniow.pl

Goleniów, dnia 29 kwietnia 2022 roku

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania przetargowego p.n.: „Zakup i dostawa wraz z montażem kontenerowego zestawu hydroforowego dla stacji podnoszenia ciśnienia wody dla zasilania Goleniowskiego Parku Przemysłowego”.

Na podstawie § 9 ust. 11 Zarządzenia nr 03/2021r; z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Goleniowie, który określa zasady i tryb udzielenia zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r; poz. 2019 z późn. zmian.) Zamawiający, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Zakup i dostawa wraz z montażem kontenerowego zestawu hydroforowego dla stacji podnoszenia ciśnienia wody dla zasilania Goleniowskiego Parku Przemysłowego”.

Zmianie ulegają następujące postanowienia specyfikacji warunków zamówienia:

1) Załącznik nr 6 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Jest:

ZESTAW HYDROFOROWY

DANE WEJŚCIOWE:

Tłoczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczeń, bez cząstek stałych, długowłóknistych, nieagresywna chemicznie;

Temperatura cieczy: 1-70° C;

Rodzaj zasilanej instalacji: **Bytowa**;

Źródło zasilania: **Sieć wodociągowa**;

Minimalne ciśnienie przed zestawem: **$P_{min} = 4 \text{ bar}$** ;

Wymagane ciśnienie za zestawem: **$P_{min} = 6 \text{ bar}$** ;

Wysokość podnoszenia pomp: **20 m**;

Wydajność minimalna: **$Q_{min} = 4 \text{ m}^3/\text{h}$** ;

Wydajność maksymalna: **$Q_{max} = 120 \text{ m}^3/\text{h}$** .

Wydajność minimalna energooszczędna: **$Q = 20 \text{ m}^3/\text{h}$** ;

W oparciu o w/w dane wyjściowe przyjęto, że w hydroforni zamontowany będzie zestaw hydroforowy zbudowany z pomp o konstrukcji: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne na prefabrykowanej płycie fundamentowej. Części pomp, takie jak: podstawa, płaszcz, wirniki, wał wykonane mają być ze stali kwasoodpornej, co wpływa na jej trwałość. W skład zestawu wchodzić będą pompy główne w liczbie **3+1 (w tym jedna pompa stanowi czynną rezerwę układu pompowego)**. Pompy mają być wyposażone w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny **4 kW; 2930 obr/min**. Całkowita moc zainstalowana zestawu **16 kW**.

W zestawie hydroforowym nie dopuszcza się stosowania pomp elektronicznych ani pomp ze zintegrowanymi przetwornicami częstotliwości.

Serwis:

Uwzględniony w kosztach oferty – serwis na każde żądanie Zamawiającego w razie awarii oraz raz w roku w celu przeglądu zestawu hydroforowego.

Uzyskuje nowe brzmienie:

ZESTAW HYDROFOROWY

DANE WEJŚCIOWE:

Tłoczona ciecz: **woda czysta, bez zanieczyszczeń, bez cząstek stałych, długowłóknistych, nieagresywna chemicznie**;

Temperatura cieczy: **1-70⁰ C**;

Rodzaj zasilanej instalacji: **Bytowa**;

Źródło zasilania: **Sieć wodociągowa**;

Minimalne ciśnienie przed zestawem: **$P_{min} = 4 \text{ bar}$** ;

Wysokość podnoszenia zestawu hydroforowego: **min. 20 m słupa wody**;

Wydajność minimalna: **$Q_{min} = 4 \text{ m}^3/\text{h}$** ;

Wydajność maksymalna: **$Q_{max} = \text{min.}120 \text{ m}^3/\text{h}$** .

Wydajność minimalna energooszczędna: **$Q = 20 \text{ m}^3/\text{h}$** ;

Zestaw hydroforowy zbudowany z pomp o konstrukcji: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne na prefabrykowanej płycie fundamentowej. Części pomp, takie jak: podstawa, płaszcz, wirniki, wał wykonane mają być ze stali kwasoodpornej. W skład zestawu wchodzić będą pompy główne w liczbie **3+1 (w tym jedna pompa stanowi czynną rezerwę**

układu pompowego). Pompy mają być wyposażone w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny min. 4 kW; 2930 obr/min. Całkowita moc zainstalowana zestawu min. 16 kW. W zestawie hydroforowym nie dopuszcza się stosowania pomp elektronicznych ani pomp ze zintegrowanymi przetwornicami częstotliwości.

Uwzględniony w cenie oferty:

- a. serwis na każde żądanie Zamawiającego w razie awarii,
- b. raz w roku, tj. w 12-tym, 24-tym i 36-tym miesiącu eksploatacji, w celu przeglądu okresowego zestawu hydroforowego,
- c. w zakresie i ilościach wynikających z warunków udzielonej gwarancji.

2) Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania uzyskuje nowe brzmienie – załącznik nr 1 do zmiany treści SWZ.

Inne zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Janusz Dawidziak



**Goleniowskie
Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o.o.**

Adres: 72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 18a

NIP 856-179-06-76
REGON 320420881
KRS 0000291232
BDO: 00002643
kapitał zakładowy 85 758 500,00 zł

konto bankowe:
PEKAO S.A. O/Goleniów
29 1240 3839 1111 0010 1545 8923

tel. 91 881 23 28
faks 91 881 23 35
e-mail: biuro@gwik.goleniow.pl

/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

Załącznik nr 2 do SWZ

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Znak sprawy: ZP.PN.DN.02/2022r.

Nazwa zadania: „Zakup i dostawa wraz z montażem kontenerowego zestawu hydroforowego dla stacji podnoszenia ciśnienia wody dla zasilania Goleniowskiego Parku Przemysłowego”.

WYKONAWCA:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w Regulaminu oraz:

Zakazuje się udzielania zamówienia na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;*
 - b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub*
 - c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,*
- w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.*

....., data

.....

Podpis osób upoważnionych