

Urządzenia wentylacyjne i chłodnicze

WE 3p T2

L.p.	Nazwa urządzenia	Symbol urządzenia	N [m3/h]	W[m3/h]	Spręż [Pa]	Moc chłodu [kW]	Moc grzania [kW]	Moc elektryczna [kW]	Napięcie	Wymiary Dł x Szer x Wys [mm] Jedn. Wewn/zewn	UWAGI
1	Wentylator dachowy	WWc3p		100	150			0,1	230		Dostawa wraz z podstawą dachową i wyłącznikiem serwisowym.
12	Centrala nawiewno wywiewna	AHU3p	500	400	200			0,2	230	1500x300x1250	Lokalizacja na dachu
11	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji serewrownia	CHW3p-Z-01				3,6	4,1	1,05	230V/	1050x330+40x981	Lokalizacja na dachu
12	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji pok gościnny	CHW3p-Z-02				2,5	3,2	0,8	230V	1050x330+40x982	Lokalizacja na dachu
13	Jednostka wewnętrzna pom 306	CHW3p-W-01				3,5	4	0,03	230	773/237/299	Na wyposażeniu pompka skroplin
14	Jednostka wewnętrzna pom 306a	CHW3p-W-02				2,2	2,5	0,03	230	773/237/299	Na wyposażeniu pompka skroplin

Razem: 2,21